

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.01.2022 по 19.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ941.20

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.01.2022 23	24,00	60,84	53,44	7,40	153,780	139,490	14,290	6,000	5,500	1,100
22.01.2022 23	24,00	61,69	54,03	7,66	155,620	140,990	14,630	6,000	5,500	1,158
23.01.2022 23	24,00	66,28	57,90	8,37	156,520	141,560	14,960	6,000	5,500	1,270
24.01.2022 23	24,00	64,50	56,40	8,10	154,900	140,570	14,330	6,000	5,500	1,214
25.01.2022 23	24,00	64,84	56,54	8,30	155,240	145,460	9,780	6,000	5,500	1,248
26.01.2022 23	24,00	63,64	55,76	7,88	156,660	153,110	3,550	6,000	5,500	1,192
27.01.2022 23	24,00	66,49	57,96	8,53	157,580	154,400	3,180	6,000	5,500	1,295
28.01.2022 23	24,00	62,64	54,86	7,78	157,030	153,540	3,490	6,000	5,500	1,171
29.01.2022 23	24,00	61,58	53,99	7,59	158,150	154,390	3,760	6,000	5,500	1,152
30.01.2022 23	24,00	60,88	53,52	7,36	157,470	154,010	3,460	6,000	5,500	1,106
31.01.2022 23	24,00	55,34	49,11	6,23	156,630	153,380	3,250	6,000	5,500	0,907
01.02.2022 23	24,00	54,83	48,80	6,04	156,530	153,330	3,200	6,000	5,500	0,878
02.02.2022 23	23,31	49,90	44,90	5,00	150,960	146,660	4,300	6,000	5,500	0,676
03.02.2022 23	24,00	48,63	43,87	4,76	154,900	150,570	4,330	6,000	5,500	0,657
04.02.2022 23	24,00	59,10	52,16	6,94	156,260	151,600	4,660	6,000	5,500	1,023
05.02.2022 23	24,00	65,36	57,09	8,28	155,400	151,290	4,110	6,000	5,500	1,241
06.02.2022 23	24,00	67,25	58,46	8,79	154,780	150,720	4,060	6,000	5,500	1,320
07.02.2022 23	24,00	59,33	52,29	7,04	146,050	142,980	3,070	6,000	5,500	0,986
08.02.2022 23	24,00	51,12	45,67	5,45	150,050	145,740	4,310	6,000	5,500	0,794
09.02.2022 23	24,00	52,85	46,94	5,91	148,660	145,520	3,140	6,000	5,500	0,838
10.02.2022 23	24,00	62,91	54,78	8,13	150,170	146,340	3,830	6,000	5,500	1,181
11.02.2022 23	24,00	56,93	50,23	6,70	151,350	147,770	3,580	6,000	5,500	0,963
12.02.2022 23	24,00	52,97	47,19	5,78	150,390	147,360	3,030	6,000	5,500	0,818
13.02.2022 23	24,00	57,71	50,66	7,05	150,240	144,730	5,510	6,000	5,500	1,013
14.02.2022 23	24,00	60,42	52,95	7,46	152,320	146,960	5,360	6,000	5,500	1,093
15.02.2022 23	24,00	60,44	52,83	7,61	145,250	141,800	3,450	6,000	5,500	1,059
16.02.2022 23	24,00	57,27	49,78	7,49	130,890	129,000	1,890	6,000	5,500	0,949
17.02.2022 23	24,00	62,44	53,87	8,57	131,980	130,300	1,680	6,000	5,500	1,102
18.02.2022 23	24,00	57,49	49,96	7,53	124,990	124,320	0,670	6,000	5,500	0,915
19.02.2022 23	24,00	51,63	44,78	6,86	114,270	114,020	0,250	6,000	5,500	0,761
Среднее	23,98	59,24	52,02	7,22	149,834	144,730	5,104	6,000	5,500	1,036
Итого	719,31				4495,020	4341,910	153,110			31,081

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
21.01.2022	13346,370	12242,830	64,768
19.02.2022	17841,390	16584,740	95,849

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru