

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2022 23	24,00	50,77	43,48	7,29	102,320	100,825	1,495	6,000	5,500	0,736
21.02.2022 23	24,00	49,80	42,80	7,00	101,820	100,318	1,503	6,000	5,500	0,704
22.02.2022 23	24,00	53,73	45,56	8,17	101,780	100,264	1,516	6,000	5,500	0,818
23.02.2022 23	24,00	51,27	44,07	7,20	102,790	101,259	1,531	6,000	5,500	0,730
24.02.2022 23	24,00	47,96	41,58	6,37	101,440	99,965	1,475	6,000	5,500	0,604
25.02.2022 23	24,00	50,69	43,76	6,93	102,060	100,598	1,463	6,000	5,500	0,698
26.02.2022 23	24,00	50,74	43,79	6,95	103,150	101,681	1,469	6,000	5,500	0,708
27.02.2022 23	24,00	52,00	44,48	7,51	102,000	100,550	1,450	6,000	5,500	0,754
28.02.2022 23	24,00	53,20	45,43	7,77	102,230	101,050	1,180	6,000	5,500	0,781
01.03.2022 23	24,00	51,41	44,08	7,33	103,240	102,045	1,195	6,000	5,500	0,745
02.03.2022 23	24,00	56,11	47,44	8,67	102,840	101,601	1,239	6,000	5,500	0,875
03.03.2022 23	24,00	53,38	45,41	7,97	102,310	101,079	1,231	6,000	5,500	0,800
04.03.2022 23	24,00	55,73	47,09	8,65	103,190	101,956	1,234	6,000	5,500	0,872
05.03.2022 23	24,00	59,31	49,25	10,06	97,130	95,988	1,142	6,000	5,500	0,954
06.03.2022 23	24,00	59,68	48,71	10,97	90,170	89,080	1,090	6,000	5,500	0,969
07.03.2022 23	24,00	60,12	49,54	10,58	91,620	90,455	1,165	6,000	5,500	0,952
08.03.2022 23	24,00	59,74	48,60	11,14	90,640	89,469	1,171	6,000	5,500	0,989
09.03.2022 23	24,00	63,25	51,12	12,13	90,960	89,775	1,185	6,000	5,500	1,081
10.03.2022 23	24,00	61,59	50,27	11,32	91,630	90,445	1,185	6,000	5,500	1,018
11.03.2022 23	24,00	64,53	51,88	12,65	90,550	89,380	1,170	6,000	5,500	1,123
12.03.2022 23	24,00	62,69	50,68	12,02	90,260	89,090	1,170	6,000	5,500	1,064
13.03.2022 23	24,00	61,96	50,13	11,83	91,590	90,400	1,190	6,000	5,500	1,063
14.03.2022 23	24,00	63,18	51,24	11,95	91,340	90,143	1,197	6,000	5,500	1,070
15.03.2022 23	24,00	64,52	52,04	12,48	90,970	89,760	1,210	6,000	5,500	1,113
16.03.2022 23	24,00	65,99	52,94	13,04	91,790	90,561	1,229	6,000	5,500	1,172
17.03.2022 23	24,00	68,90	55,03	13,87	91,410	90,156	1,254	6,000	5,500	1,240
18.03.2022 23	24,00	65,64	52,80	12,84	91,150	89,912	1,238	6,000	5,500	1,146
19.03.2022 23	24,00	63,24	51,02	12,22	91,590	90,381	1,209	6,000	5,500	1,097
20.03.2022 23	24,00	59,50	48,34	11,16	90,680	89,504	1,176	6,000	5,500	0,995
21.03.2022 23	24,00	57,11	46,92	10,19	90,490	89,326	1,164	6,000	5,500	0,907
Среднее	24,00	57,92	47,98	9,94	96,171	94,900	1,271	6,000	5,500	0,926
Итого	720,00				2885,140	2847,015	38,125			27,782

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
20.02.2022	17841,390	16584,740	95,849
21.03.2022	20726,530	19431,755	123,631

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru