

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.01.2022 по 19.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.01.2022 23	24,00	60,59	48,71	11,87	146,390	143,980	2,410	6,000	5,500	1,708
22.01.2022 23	24,00	61,31	48,62	12,69	144,640	141,640	3,000	6,000	5,500	1,802
23.01.2022 23	24,00	65,90	52,26	13,63	149,950	145,010	4,940	6,000	5,500	2,003
24.01.2022 23	24,00	64,14	51,00	13,15	149,020	144,820	4,200	6,000	5,500	1,921
25.01.2022 23	24,00	64,45	50,84	13,61	148,340	139,320	9,020	6,000	5,500	1,980
26.01.2022 23	24,00	63,25	50,11	13,14	143,660	140,170	3,490	6,000	5,500	1,852
27.01.2022 23	24,00	66,05	51,93	14,12	143,820	140,040	3,780	6,000	5,500	1,990
28.01.2022 23	24,00	62,25	49,57	12,69	144,780	141,910	2,870	6,000	5,500	1,803
29.01.2022 23	24,00	61,21	48,93	12,28	147,040	143,450	3,590	6,000	5,500	1,773
30.01.2022 23	24,00	60,50	48,43	12,06	146,480	142,000	4,480	6,000	5,500	1,736
31.01.2022 23	24,00	55,02	44,85	10,17	148,350	143,210	5,140	6,000	5,500	1,486
01.02.2022 23	24,00	54,53	44,64	9,88	148,900	144,300	4,600	6,000	5,500	1,450
02.02.2022 23	24,00	49,58	41,40	8,18	150,110	144,200	5,910	6,000	5,500	1,212
03.02.2022 23	24,00	48,36	40,56	7,80	149,840	144,250	5,590	6,000	5,500	1,155
04.02.2022 23	24,00	58,70	47,27	11,43	146,490	141,200	5,290	6,000	5,500	1,647
05.02.2022 23	24,00	64,92	51,08	13,84	144,070	137,740	6,330	6,000	5,500	1,954
06.02.2022 23	24,00	66,82	52,10	14,72	143,510	136,960	6,550	6,000	5,500	2,069
07.02.2022 23	24,00	58,96	47,31	11,66	140,910	133,800	7,110	6,000	5,500	1,615
08.02.2022 23	24,00	50,86	42,05	8,81	146,390	139,460	6,930	6,000	5,500	1,273
09.02.2022 23	24,00	52,53	43,10	9,43	144,740	138,340	6,400	6,000	5,500	1,346
10.02.2022 23	24,00	62,54	49,65	12,89	144,730	137,400	7,330	6,000	5,500	1,831
11.02.2022 23	24,00	56,64	46,03	10,60	146,570	140,140	6,430	6,000	5,500	1,529
12.02.2022 23	24,00	52,73	43,54	9,19	145,500	139,310	6,190	6,000	5,500	1,318
13.02.2022 23	24,00	57,36	46,22	11,14	144,140	136,860	7,280	6,000	5,500	1,580
14.02.2022 23	24,00	60,03	48,05	11,99	143,300	135,560	7,740	6,000	5,500	1,688
15.02.2022 23	24,00	59,65	47,83	11,82	142,810	134,730	8,080	6,000	5,500	1,659
16.02.2022 23	24,00	56,17	45,48	10,69	144,590	135,650	8,940	6,000	5,500	1,521
17.02.2022 23	24,00	60,88	48,79	12,09	144,010	137,250	6,760	6,000	5,500	1,710
18.02.2022 23	24,00	56,22	45,99	10,23	143,980	138,930	5,050	6,000	5,500	1,449
19.02.2022 23	24,00	51,38	42,59	8,79	139,430	138,080	1,350	6,000	5,500	1,209
Среднее	24,00	58,78	47,30	11,49	145,550	139,990	5,559	6,000	5,500	1,642
Итого	720,00				4366,490	4199,710	166,780			49,268

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
21.01.2022	15807,640	17847,150	110,437
19.02.2022	20174,130	22046,860	159,705

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru