

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2022 23	24,00	50,61	42,14	8,47	142,080	139,870	2,210	6,000	5,500	1,188
21.02.2022 23	24,00	49,65	41,48	8,17	139,190	137,990	1,200	6,000	5,500	1,123
22.02.2022 23	24,00	53,48	43,77	9,70	136,770	135,810	0,960	6,000	5,500	1,308
23.02.2022 23	24,00	51,09	42,58	8,52	138,410	138,050	0,360	6,000	5,500	1,163
24.02.2022 23	24,00	47,79	40,31	7,48	136,560	136,370	0,190	6,000	5,500	1,009
25.02.2022 23	24,00	50,51	42,29	8,22	137,110	136,450	0,660	6,000	5,500	1,113
26.02.2022 23	24,00	50,58	42,46	8,12	139,910	139,610	0,300	6,000	5,500	1,122
27.02.2022 23	24,00	51,81	42,91	8,90	137,500	136,010	1,490	6,000	5,500	1,207
28.02.2022 23	24,00	53,01	43,71	9,30	135,370	134,120	1,250	6,000	5,500	1,241
01.03.2022 23	24,00	51,22	42,56	8,66	139,440	137,920	1,520	6,000	5,500	1,191
02.03.2022 23	24,00	55,85	45,21	10,64	132,730	129,330	3,400	6,000	5,500	1,390
03.03.2022 23	24,00	53,18	43,53	9,65	135,760	131,230	4,530	6,000	5,500	1,291
04.03.2022 23	24,00	55,48	44,88	10,60	134,640	130,390	4,250	6,000	5,500	1,405
05.03.2022 23	24,00	59,10	46,95	12,15	131,600	127,990	3,610	6,000	5,500	1,572
06.03.2022 23	24,00	59,34	46,99	12,35	132,390	129,090	3,300	6,000	5,500	1,607
07.03.2022 23	24,00	59,70	48,33	11,37	149,110	141,710	7,400	6,000	5,500	1,667
08.03.2022 23	24,00	59,51	48,02	11,49	153,040	144,490	8,550	6,000	5,500	1,728
09.03.2022 23	24,00	63,04	50,87	12,17	158,580	152,130	6,450	6,000	5,500	1,894
10.03.2022 23	24,00	61,41	50,35	11,05	164,670	159,740	4,930	6,000	5,500	1,787
11.03.2022 23	24,00	64,31	52,12	12,20	164,580	159,610	4,970	6,000	5,500	1,969
12.03.2022 23	24,00	62,52	51,00	11,51	164,210	160,270	3,940	6,000	5,500	1,856
13.03.2022 23	24,00	61,75	50,51	11,24	167,310	162,660	4,650	6,000	5,500	1,846
14.03.2022 23	24,00	62,98	51,53	11,45	169,690	164,380	5,310	6,000	5,500	1,907
15.03.2022 23	24,00	64,30	52,38	11,92	169,930	164,530	5,400	6,000	5,500	1,987
16.03.2022 23	24,00	65,80	53,52	12,28	173,190	166,510	6,680	6,000	5,500	2,084
17.03.2022 23	24,00	68,69	55,43	13,26	172,830	166,650	6,180	6,000	5,500	2,243
18.03.2022 23	24,00	65,49	53,23	12,26	171,440	165,770	5,670	6,000	5,500	2,060
19.03.2022 23	24,00	63,08	51,65	11,43	172,010	166,880	5,130	6,000	5,500	1,930
20.03.2022 23	24,00	59,36	49,03	10,34	172,210	166,970	5,240	6,000	5,500	1,750
21.03.2022 23	24,00	56,96	47,57	9,38	173,100	167,740	5,360	6,000	5,500	1,599
Среднее	24,00	57,72	47,24	10,48	151,512	147,676	3,836	6,000	5,500	1,575
Итого	720,00				4545,360	4430,270	115,090			47,238

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
20.02.2022	20174,130	22046,860	159,705
21.03.2022	24719,489	26477,129	206,942

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru