

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 13.04.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	57,11	47,69	9,42	175,750	169,110	6,640	6,000	5,500	1,629
23.03.2022 23	24,00	54,76	46,20	8,56	174,960	168,500	6,460	6,000	5,500	1,475
24.03.2022 23	24,00	56,28	47,12	9,16	173,550	166,740	6,810	6,000	5,500	1,566
25.03.2022 23	24,00	55,34	46,49	8,85	175,370	168,280	7,090	6,000	5,500	1,529
26.03.2022 23	24,00	54,34	45,80	8,54	175,090	168,000	7,090	6,000	5,500	1,473
27.03.2022 23	24,00	55,06	46,11	8,95	174,540	167,010	7,530	6,000	5,500	1,539
28.03.2022 23	24,00	60,62	50,19	10,42	178,300	171,330	6,970	6,000	5,500	1,826
29.03.2022 23	24,00	55,60	46,83	8,77	178,790	171,200	7,590	6,000	5,500	1,544
30.03.2022 23	24,00	50,31	43,11	7,19	178,850	170,620	8,230	6,000	5,500	1,270
31.03.2022 23	24,00	51,70	44,35	7,35	180,470	172,530	7,940	6,000	5,500	1,308
01.04.2022 23	24,00	45,85	40,34	5,51	179,480	172,090	7,390	6,000	5,500	0,979
02.04.2022 23	24,00	40,85	36,74	4,11	177,960	170,930	7,030	6,000	5,500	0,725
03.04.2022 23	24,00	48,47	42,35	6,11	179,550	172,790	6,760	6,000	5,500	1,085
04.04.2022 23	24,00	48,01	41,84	6,17	177,000	170,590	6,410	6,000	5,500	1,080
05.04.2022 23	24,00	50,08	43,02	7,05	170,720	164,340	6,380	6,000	5,500	1,189
06.04.2022 23	24,00	50,98	43,89	7,09	177,140	169,740	7,400	6,000	5,500	1,240
07.04.2022 23	24,00	54,20	46,11	8,09	174,950	167,410	7,540	6,000	5,500	1,395
08.04.2022 23	24,00	50,44	43,51	6,93	174,610	167,220	7,390	6,000	5,500	1,195
09.04.2022 23	24,00	49,72	42,95	6,76	177,380	170,000	7,380	6,000	5,500	1,185
10.04.2022 23	24,00	44,01	38,64	5,37	170,780	164,220	6,560	6,000	5,500	0,907
11.04.2022 23	24,00	42,84	38,26	4,58	183,020	176,330	6,690	6,000	5,500	0,831
12.04.2022 23	24,00	37,64	40,01	-2,36	5,260	6,270	-1,010	6,000	5,500	-0,012
13.04.2022 23	24,00	18,56	18,20	0,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	49,25	42,60	6,65	161,457	155,011	6,447	6,000	5,500	1,172
Итого	552,00				3713,520	3565,250	148,270			26,958

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.03.2022	24719,489	26477,129	206,942
13.04.2022	28433,009	30042,379	233,901

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru