

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.01.2022 по 19.02.2022

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория
Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: BKT-7
Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.01.2022 23	24,00	0,00	59,48	56,57	2,91	56,460	56,460	0,000	6,00	5,50	0,163
22.01.2022 23	24,00	0,00	60,80	57,59	3,21	57,680	57,680	0,000	6,00	5,50	0,186
23.01.2022 23	24,00	0,00	64,39	60,94	3,45	57,390	57,390	0,000	6,00	5,50	0,197
24.01.2022 23	24,00	0,00	63,16	60,05	3,11	56,490	56,490	0,000	6,00	5,50	0,177
25.01.2022 23	24,00	0,00	63,61	60,47	3,14	56,960	56,960	0,000	6,00	5,50	0,180
26.01.2022 23	24,00	0,00	62,49	59,34	3,15	57,270	57,270	0,000	6,00	5,50	0,182
27.01.2022 23	24,00	0,00	65,43	62,03	3,40	55,600	55,600	0,000	6,00	5,50	0,187
28.01.2022 23	24,00	0,00	61,60	58,38	3,22	54,780	54,780	0,000	6,00	5,50	0,176
29.01.2022 23	24,00	0,00	60,37	57,39	2,98	55,540	55,540	0,000	6,00	5,50	0,165
30.01.2022 23	24,00	0,00	59,64	56,72	2,92	56,350	56,350	0,000	6,00	5,50	0,165
31.01.2022 23	24,00	0,00	54,45	51,90	2,55	56,640	56,640	0,000	6,00	5,50	0,143
01.02.2022 23	24,00	0,00	53,86	51,49	2,37	55,850	55,850	0,000	6,00	5,50	0,133
02.02.2022 23	24,00	0,00	48,97	46,98	1,99	55,260	55,260	0,000	6,00	5,50	0,109
03.02.2022 23	24,00	0,00	47,99	46,03	1,96	54,780	54,780	0,000	6,00	5,50	0,105
04.02.2022 23	24,00	0,00	58,33	55,40	2,93	54,990	54,990	0,000	6,00	5,50	0,163
05.02.2022 23	24,00	0,00	64,05	60,49	3,56	56,640	56,640	0,000	6,00	5,50	0,203
06.02.2022 23	24,00	0,00	65,81	62,07	3,74	55,970	55,970	0,000	6,00	5,50	0,211
07.02.2022 23	22,00	2,00	58,01	55,17	2,84	52,160	52,160	0,000	6,00	5,50	0,151
08.02.2022 23	24,00	0,00	50,28	48,26	2,02	56,290	56,290	0,000	6,00	5,50	0,119
09.02.2022 23	24,00	0,00	52,10	50,03	2,07	55,380	55,380	0,000	6,00	5,50	0,113
10.02.2022 23	24,00	0,00	61,79	59,22	2,57	51,830	51,830	0,000	6,00	5,50	0,134
11.02.2022 23	24,00	0,00	55,93	53,39	2,54	51,390	51,390	0,000	6,00	5,50	0,131
12.02.2022 23	24,00	0,00	51,98	49,61	2,37	52,450	52,450	0,000	6,00	5,50	0,126
13.02.2022 23	24,00	0,00	56,70	53,91	2,79	51,710	51,710	0,000	6,00	5,50	0,144
14.02.2022 23	22,00	2,00	59,65	56,71	2,94	46,970	46,970	0,000	6,00	5,50	0,139
15.02.2022 23	22,00	2,00	58,69	55,55	3,14	47,900	47,900	0,000	6,00	5,50	0,152
16.02.2022 23	24,00	0,00	55,54	52,60	2,94	54,190	54,190	0,000	6,00	5,50	0,157
17.02.2022 23	24,00	0,00	60,13	57,07	3,06	56,510	56,510	0,000	6,00	5,50	0,175
18.02.2022 23	23,00	1,00	55,57	53,17	2,40	54,010	54,010	0,000	6,00	5,50	0,129
19.02.2022 23	24,00	0,00	50,81	48,73	2,08	55,290	55,290	0,000	6,00	5,50	0,116
Среднее	23,77	0,23	58,05	55,24	2,81	54,691	54,691	0,000	6,00	5,50	0,154
Итого	713,00	7,00				1640,730	1640,730	0,000			4,631

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru