

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория
Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: BKT-7
Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2022 23	23,00	1,00	49,93	47,84	2,09	53,440	53,440	0,000	6,00	5,50	0,110
21.02.2022 23	22,00	2,00	48,92	46,63	2,29	51,310	51,310	0,000	6,00	5,50	0,118
22.02.2022 23	24,00	0,00	53,01	50,25	2,76	56,090	56,090	0,000	6,00	5,50	0,154
23.02.2022 23	24,00	0,00	50,45	48,10	2,35	56,540	56,540	0,000	6,00	5,50	0,131
24.02.2022 23	24,00	0,00	47,24	45,30	1,94	55,740	55,740	0,000	6,00	5,50	0,108
25.02.2022 23	24,00	0,00	49,94	48,07	1,87	54,300	54,300	0,000	6,00	5,50	0,105
26.02.2022 23	24,00	0,00	50,01	48,13	1,88	53,770	53,770	0,000	6,00	5,50	0,097
27.02.2022 23	24,00	0,00	51,25	49,21	2,04	53,040	53,040	0,000	6,00	5,50	0,107
28.02.2022 23	24,00	0,00	52,32	49,97	2,35	52,690	52,690	0,000	6,00	5,50	0,124
01.03.2022 23	24,00	0,00	50,67	48,26	2,41	53,050	53,050	0,000	6,00	5,50	0,126
02.03.2022 23	24,00	0,00	55,06	52,49	2,57	52,190	52,190	0,000	6,00	5,50	0,131
03.03.2022 23	24,00	0,00	52,56	50,17	2,39	52,940	52,940	0,000	6,00	5,50	0,124
04.03.2022 23	24,00	0,00	54,88	52,25	2,63	54,110	54,110	0,000	6,00	5,50	0,145
05.03.2022 23	24,00	0,00	58,45	55,51	2,94	52,520	52,520	0,000	6,00	5,50	0,155
06.03.2022 23	24,00	0,00	58,92	56,09	2,83	51,250	51,250	0,000	6,00	5,50	0,143
07.03.2022 23	24,00	0,00	58,60	55,93	2,67	52,850	52,850	0,000	6,00	5,50	0,138
08.03.2022 23	24,00	0,00	59,12	56,40	2,72	54,470	54,470	0,000	6,00	5,50	0,148
09.03.2022 23	24,00	0,00	62,22	59,25	2,97	52,790	52,790	0,000	6,00	5,50	0,157
10.03.2022 23	24,00	0,00	60,64	57,73	2,91	53,540	53,540	0,000	6,00	5,50	0,158
11.03.2022 23	24,00	0,00	63,41	60,04	3,37	52,040	52,040	0,000	6,00	5,50	0,176
12.03.2022 23	24,00	0,00	61,67	58,35	3,32	51,390	51,390	0,000	6,00	5,50	0,170
13.03.2022 23	24,00	0,00	61,25	58,16	3,09	51,680	51,680	0,000	6,00	5,50	0,159
14.03.2022 23	24,00	0,00	62,08	59,03	3,05	50,120	50,120	0,000	6,00	5,50	0,153
15.03.2022 23	24,00	0,00	63,34	60,22	3,12	50,360	50,360	0,000	6,00	5,50	0,159
16.03.2022 23	24,00	0,00	64,97	61,67	3,30	51,210	51,210	0,000	6,00	5,50	0,167
17.03.2022 23	24,00	0,00	67,77	64,01	3,76	50,880	50,880	0,000	6,00	5,50	0,194
18.03.2022 23	24,00	0,00	64,51	61,17	3,34	49,360	49,360	0,000	6,00	5,50	0,161
19.03.2022 23	24,00	0,00	62,20	58,95	3,25	49,520	49,520	0,000	6,00	5,50	0,162
20.03.2022 23	24,00	0,00	58,35	55,34	3,01	49,900	49,900	0,000	6,00	5,50	0,150
21.03.2022 23	24,00	0,00	56,19	53,48	2,71	48,840	48,840	0,000	6,00	5,50	0,134
Среднее	23,90	0,10	57,00	54,27	2,73	52,398	52,398	0,000	6,00	5,50	0,142
Итого	717,00	3,00				1571,930	1571,930	0,000			4,264

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru