

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория
Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: BKT-7
Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	0,00	56,01	53,55	2,46	49,820	49,820	0,000	6,00	5,50	0,123
23.03.2022 23	24,00	0,00	53,85	51,68	2,17	52,380	52,380	0,000	6,00	5,50	0,112
24.03.2022 23	24,00	0,00	55,25	52,93	2,32	52,270	52,270	0,000	6,00	5,50	0,121
25.03.2022 23	24,00	0,00	54,69	52,39	2,30	53,900	53,900	0,000	6,00	5,50	0,123
26.03.2022 23	24,00	0,00	53,41	51,21	2,20	54,390	54,390	0,000	6,00	5,50	0,120
27.03.2022 23	24,00	0,00	54,54	52,19	2,35	53,630	53,630	0,000	6,00	5,50	0,124
28.03.2022 23	24,00	0,00	59,66	56,89	2,77	52,820	52,820	0,000	6,00	5,50	0,147
29.03.2022 23	24,00	0,00	54,94	52,67	2,27	50,590	50,590	0,000	6,00	5,50	0,113
30.03.2022 23	24,00	0,00	49,64	47,77	1,87	50,690	50,690	0,000	6,00	5,50	0,092
31.03.2022 23	24,00	0,00	50,98	49,18	1,80	50,290	50,290	0,000	6,00	5,50	0,091
01.04.2022 23	24,00	0,00	45,35	44,13	1,22	48,900	48,900	0,000	6,00	5,50	0,059
02.04.2022 23	24,00	0,00	40,39	39,56	0,83	47,960	47,960	0,000	6,00	5,50	0,039
03.04.2022 23	24,00	0,00	47,89	46,55	1,34	48,430	48,430	0,000	6,00	5,50	0,068
04.04.2022 23	24,00	0,00	47,45	45,92	1,53	47,660	47,660	0,000	6,00	5,50	0,074
05.04.2022 23	21,00	3,00	49,44	47,65	1,79	42,540	41,550	0,990	6,00	5,50	0,076
06.04.2022 23	24,00	0,00	50,43	48,68	1,75	47,940	47,130	0,810	6,00	5,50	0,084
07.04.2022 23	24,00	0,00	53,46	51,49	1,97	48,070	45,060	3,010	6,00	5,50	0,094
08.04.2022 23	24,00	0,00	49,69	47,91	1,78	48,640	47,670	0,970	6,00	5,50	0,089
09.04.2022 23	24,00	0,00	49,18	47,51	1,67	48,650	46,990	1,660	6,00	5,50	0,080
10.04.2022 23	24,00	0,00	43,07	41,83	1,24	48,530	46,380	2,150	6,00	5,50	0,061
11.04.2022 23	24,00	0,00	42,17	41,22	0,95	51,040	49,490	1,550	6,00	5,50	0,047
12.04.2022 23	24,00	0,00	23,93	29,01	-5,08	1,040	0,970	0,070	6,00	5,50	0,000
13.04.2022 23	24,00	0,00	19,68	22,56	-2,88	0,400	0,350	0,050	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	0,00	20,27	17,34	2,93	0,100	0,090	0,010	6,00	5,50	0,000
Среднее	23,88	0,13	46,89	45,49	1,40	43,778	43,309	0,470	6,00	5,50	0,081
Итого	573,00	3,00				1050,680	1039,410	11,270			1,937

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru