

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.08.2022 23	24,00	55,20	47,93	7,27	27,463	23,531	3,931	0,807	0,809	3,931	0,348
23.08.2022 23	24,00	51,61	44,95	6,66	21,040	17,614	3,427	0,656	0,660	3,427	0,296
24.08.2022 23	24,00	55,46	48,14	7,32	27,706	23,689	4,017	0,820	0,820	4,017	0,355
25.08.2022 23	24,00	55,21	48,04	7,17	27,164	23,875	3,289	0,831	0,831	3,289	0,319
26.08.2022 23	24,00	55,35	48,18	7,17	27,455	23,877	3,578	0,829	0,829	3,578	0,331
27.08.2022 23	24,00	55,10	47,94	7,16	28,140	23,703	4,437	0,826	0,826	4,437	0,371
28.08.2022 23	24,00	55,28	48,11	7,17	27,642	23,833	3,810	0,826	0,826	3,810	0,342
29.08.2022 23	24,00	55,16	47,94	7,22	27,523	23,889	3,634	0,833	0,833	3,634	0,335
30.08.2022 23	24,00	55,20	47,93	7,27	27,603	23,932	3,671	0,836	0,836	3,671	0,338
31.08.2022 23	24,00	55,23	47,92	7,31	27,242	23,922	3,320	0,830	0,830	3,320	0,323
01.09.2022 23	24,00	55,23	47,92	7,31	27,624	23,862	3,762	0,841	0,840	3,762	0,344
02.09.2022 23	24,00	55,28	47,95	7,33	27,301	23,945	3,356	0,840	0,840	3,356	0,326
03.09.2022 23	24,00	54,93	47,78	7,15	27,035	23,925	3,110	0,843	0,843	3,110	0,309
04.09.2022 23	24,00	54,81	47,66	7,15	27,947	23,687	4,260	0,837	0,837	4,260	0,363
05.09.2022 23	24,00	55,08	47,42	7,66	26,445	23,783	2,662	0,837	0,837	2,662	0,299
06.09.2022 23	24,00	55,27	47,32	7,95	26,858	23,826	3,032	0,841	0,841	3,032	0,324
07.09.2022 23	24,00	54,62	46,68	7,94	27,440	23,568	3,872	0,828	0,829	3,872	0,357
08.09.2022 23	24,00	54,75	46,73	8,02	26,944	23,680	3,264	0,832	0,833	3,264	0,335
09.09.2022 23	24,00	55,07	46,85	8,22	27,365	23,622	3,743	0,825	0,826	3,743	0,361
10.09.2022 23	24,00	57,27	48,53	8,74	27,948	23,572	4,376	0,835	0,835	4,376	0,403
11.09.2022 23	24,00	54,84	46,83	8,01	27,574	23,500	4,074	0,820	0,821	4,074	0,370
12.09.2022 23	24,00	54,73	46,83	7,90	27,550	23,580	3,970	0,830	0,831	3,970	0,364
13.09.2022 23	24,00	57,09	48,56	8,53	27,366	23,689	3,677	0,839	0,839	3,677	0,366
14.09.2022 23	24,00	52,20	44,99	7,21	27,447	23,508	3,939	0,825	0,826	3,939	0,326
15.09.2022 23	24,00	54,52	46,53	7,99	27,315	23,693	3,622	0,836	0,836	3,622	0,350
16.09.2022 23	24,00	54,68	46,81	7,87	27,612	23,813	3,799	0,826	0,827	3,799	0,355
17.09.2022 23	24,00	57,25	48,81	8,44	27,808	23,656	4,152	0,832	0,833	4,152	0,386
18.09.2022 23	24,00	57,31	48,89	8,42	28,144	23,498	4,647	0,814	0,815	4,647	0,408
19.09.2022 23	24,00	57,29	48,89	8,40	27,420	23,774	3,646	0,840	0,840	3,646	0,363
20.09.2022 23	24,00	57,29	48,87	8,42	27,453	23,873	3,579	0,847	0,847	3,579	0,361
Среднее	24,00	55,28	47,60	7,68	26,861	23,280	3,722	0,825	0,826	3,722	0,348
Итого	720,00				817,572	705,918	111,653			111,653	10,428

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.08.2022	1440,918	107,603
20.09.2022	1548,353	118,032

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru