

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.01.2022 по 19.02.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 11

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 612942

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
21.01.2022 23	24,00	62,51	47,09	15,42	82,964	1,278
22.01.2022 23	24,00	62,11	46,70	15,41	82,979	1,279
23.01.2022 23	24,00	64,41	48,66	15,75	82,769	1,303
24.01.2022 23	24,00	64,55	48,27	16,28	82,830	1,349
25.01.2022 23	24,00	64,68	48,49	16,19	82,621	1,337
26.01.2022 23	24,00	67,92	49,76	18,16	77,654	1,361
27.01.2022 23	24,00	63,77	46,93	16,84	77,570	1,283
28.01.2022 23	24,00	68,09	50,48	17,61	82,394	1,451
29.01.2022 23	24,00	68,69	51,07	17,62	82,395	1,451
30.01.2022 23	24,00	63,83	48,27	15,56	82,503	1,282
31.01.2022 23	24,00	61,47	46,84	14,63	82,639	1,209
01.02.2022 23	24,00	63,75	48,46	15,29	83,346	1,276
02.02.2022 23	24,00	61,45	47,53	13,92	84,921	1,186
03.02.2022 23	24,00	58,42	44,88	13,54	78,370	1,019
04.02.2022 23	24,00	57,21	44,69	12,52	82,526	1,032
05.02.2022 23	24,00	59,39	45,73	13,66	82,495	1,125
06.02.2022 23	24,00	63,46	47,74	15,72	82,397	1,295
07.02.2022 23	24,00	60,02	46,12	13,90	82,464	1,146
08.02.2022 23	24,00	54,39	42,60	11,79	82,534	0,972
09.02.2022 23	24,00	56,02	43,48	12,54	82,504	1,034
10.02.2022 23	24,00	65,16	49,05	16,11	82,283	1,325
11.02.2022 23	24,00	59,04	45,65	13,39	82,335	1,102
12.02.2022 23	24,00	57,68	44,79	12,89	82,427	1,062
13.02.2022 23	24,00	60,11	46,17	13,94	82,412	1,148
14.02.2022 23	24,00	59,88	46,00	13,88	82,429	1,143
15.02.2022 23	24,00	63,33	48,16	15,17	82,342	1,249
16.02.2022 23	24,00	59,80	42,53	17,27	68,253	0,969
17.02.2022 23	24,00	61,07	46,92	14,15	82,710	1,169
18.02.2022 23	24,00	59,80	46,32	13,48	82,755	1,115
19.02.2022 23	24,00	53,61	42,49	11,12	83,030	0,922
Среднее	24,00	61,52	46,73	14,79	81,728	1,196
Итого	720,00				2451,851	35,871

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
21.01.2022	4229,933	56,177
19.02.2022	6681,784	92,047

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru