

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 11

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 612942

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
20.02.2022 23	24,00	55,43	43,56	11,87	83,054	0,985
21.02.2022 23	24,00	53,38	42,36	11,02	83,177	0,916
22.02.2022 23	24,00	52,98	42,09	10,89	83,259	0,906
23.02.2022 23	24,00	49,42	40,06	9,36	84,318	0,796
24.02.2022 23	24,00	54,90	38,06	16,84	60,021	0,718
25.02.2022 23	24,00	52,08	36,88	15,20	60,243	0,652
26.02.2022 23	24,00	52,48	42,08	10,40	82,462	0,856
27.02.2022 23	24,00	52,40	41,83	10,57	82,189	0,868
28.02.2022 23	24,00	53,01	42,19	10,82	82,204	0,888
01.03.2022 23	24,00	53,16	42,17	10,99	82,229	0,903
02.03.2022 23	24,00	56,20	43,98	12,22	82,122	1,002
03.03.2022 23	24,00	53,44	42,41	11,03	82,553	0,910
04.03.2022 23	24,00	55,38	43,47	11,91	82,612	0,983
05.03.2022 23	24,00	56,60	44,06	12,54	82,195	1,030
06.03.2022 23	24,00	54,97	42,65	12,32	82,350	1,014
07.03.2022 23	24,00	64,89	49,01	15,88	82,039	1,302
08.03.2022 23	24,00	65,77	49,42	16,35	82,014	1,340
09.03.2022 23	24,00	67,31	50,39	16,92	82,000	1,387
10.03.2022 23	24,00	65,09	48,44	16,65	79,015	1,277
11.03.2022 23	24,00	67,32	50,38	16,94	82,182	1,392
12.03.2022 23	24,00	64,49	48,70	15,79	82,324	1,300
13.03.2022 23	24,00	64,63	48,62	16,01	82,229	1,315
14.03.2022 23	24,00	65,53	49,19	16,34	82,231	1,344
15.03.2022 23	24,00	65,40	49,33	16,07	82,272	1,322
16.03.2022 23	24,00	66,50	49,72	16,78	82,243	1,379
17.03.2022 23	24,00	75,35	54,85	20,50	82,061	1,683
18.03.2022 23	24,00	68,48	51,07	17,41	82,363	1,434
19.03.2022 23	24,00	67,90	50,80	17,10	82,398	1,408
20.03.2022 23	24,00	64,77	48,74	16,03	82,482	1,322
21.03.2022 23	24,00	62,10	47,63	14,47	82,535	1,194
Среднее	24,00	60,05	45,80	14,24	80,846	1,127
Итого	720,00				2425,376	33,824

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
20.02.2022	6681,784	92,047
21.03.2022	9107,160	125,871

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru