

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
19.02.2022 23	24,00	18,67	13,83	4,84	0,010	0,000	0,010	0,275	0,345	0,010	0,000
20.02.2022 23	24,00	20,18	15,74	4,44	0,010	0,000	0,010	0,265	0,334	0,010	0,000
21.02.2022 23	24,00	32,39	15,04	17,35	3,630	0,000	3,630	0,256	0,328	3,630	0,123
22.02.2022 23	24,00	30,25	16,63	13,62	3,120	0,000	3,120	0,241	0,313	3,120	0,106
23.02.2022 23	24,00	22,70	17,62	5,08	0,010	0,000	0,010	0,257	0,324	0,010	0,000
24.02.2022 23	24,00	32,65	18,63	14,02	3,490	0,010	3,480	0,256	0,328	3,480	0,119
25.02.2022 23	24,00	31,14	19,62	11,52	2,660	0,000	2,660	0,296	0,371	2,660	0,091
26.02.2022 23	24,00	20,20	16,04	4,16	0,010	0,000	0,010	0,272	0,343	0,010	0,000
27.02.2022 23	24,00	18,82	13,34	5,48	0,000	0,000	0,000	0,278	0,348	0,000	0,000
28.02.2022 23	24,00	31,96	14,95	17,01	3,480	0,000	3,480	0,229	0,293	3,480	0,117
01.03.2022 23	24,00	28,97	14,27	14,70	3,180	0,000	3,180	0,280	0,345	3,180	0,098
02.03.2022 23	24,00	31,20	14,55	16,65	3,280	0,000	3,280	0,266	0,336	3,280	0,112
03.03.2022 23	24,00	27,17	13,44	13,73	3,580	0,010	3,570	0,286	0,359	3,570	0,107
04.03.2022 23	24,00	30,44	13,22	17,22	3,430	0,000	3,430	0,272	0,341	3,430	0,116
05.03.2022 23	24,00	27,42	11,55	15,87	3,220	0,010	3,210	0,274	0,343	3,210	0,100
06.03.2022 23	24,00	16,83	11,09	5,74	0,010	0,000	0,010	0,276	0,339	0,010	0,000
07.03.2022 23	24,00	18,15	12,62	5,53	0,020	0,000	0,020	0,291	0,358	0,020	0,000
08.03.2022 23	24,00	16,73	11,28	5,45	0,000	0,000	0,000	0,286	0,351	0,000	0,000
09.03.2022 23	24,00	31,04	11,01	20,03	3,600	0,000	3,600	0,273	0,342	3,600	0,130
10.03.2022 23	24,00	31,02	13,10	17,92	3,440	0,010	3,430	0,266	0,336	3,430	0,126
11.03.2022 23	24,00	31,03	11,84	19,19	3,940	0,000	3,940	0,278	0,350	3,940	0,147
12.03.2022 23	24,00	16,48	10,72	5,76	0,010	0,000	0,010	0,283	0,347	0,010	0,000
13.03.2022 23	24,00	16,47	11,27	5,20	0,030	0,000	0,030	0,279	0,343	0,030	0,000
14.03.2022 23	24,00	30,89	11,55	19,34	3,990	0,010	3,980	0,267	0,336	3,980	0,150
15.03.2022 23	24,00	32,68	10,82	21,86	3,840	0,010	3,830	0,290	0,361	3,830	0,149
16.03.2022 23	24,00	30,44	11,64	18,80	3,200	0,000	3,200	0,278	0,345	3,200	0,121
17.03.2022 23	24,00	31,72	10,50	21,22	3,290	0,000	3,290	0,269	0,336	3,290	0,128
18.03.2022 23	24,00	30,17	11,54	18,63	2,740	0,010	2,730	0,270	0,333	2,730	0,110
19.03.2022 23	24,00	16,02	11,75	4,27	0,010	0,000	0,010	0,292	0,352	0,010	0,000
20.03.2022 23	24,00	17,07	13,61	3,46	0,000	0,000	0,000	0,283	0,343	0,000	0,000
21.03.2022 23	24,00	31,51	15,81	15,70	2,850	0,010	2,840	0,292	0,359	2,840	0,101
Среднее	24,00	25,88	13,50	12,38	2,067	0,003	2,065	0,273	0,341	2,065	0,073
Итого	744,00				64,080	0,080	64,000			64,000	2,252

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
18.02.2022 23	2503,890	1130,920	66,794
21.03.2022 23	2567,970	1131,000	69,047

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru