

Ведомость потребления горячей воды

за период с 21.06.2022 по 21.07.2022

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Договор:

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1704700

Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (кгс/см2)		Объем (м3)			Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)	События
	T3	T4	ΔT	M3	M4	ΔM	P3	P4	V3	V4	ΔV			
21.06.22	33,90	27,90	6,00	2,348	0,000	2,348	2,9	3,6	2,370	0,000	2,370	0,078	24,00	-
22.06.22	32,43	26,63	5,80	2,270	0,000	2,270	2,7	3,4	2,290	0,000	2,290	0,074	24,00	-
23.06.22	33,27	22,49	10,78	2,932	0,000	2,932	3,0	3,7	2,960	0,000	2,960	0,098	24,00	-
24.06.22	28,21	18,50	9,71	2,450	0,000	2,450	2,9	3,6	2,470	0,000	2,470	0,075	24,00	-
25.06.22	22,15	22,15	0,00	0,020	0,000	0,020	2,9	3,6	0,020	0,000	0,020	0,000	24,00	-
26.06.22	23,04	20,62	2,42	0,298	0,000	0,298	2,9	3,6	0,300	0,000	0,300	0,006	24,00	-
27.06.22	31,96	22,82	9,14	2,845	0,010	2,835	2,9	3,6	2,870	0,010	2,860	0,090	24,00	-
28.06.22	30,75	23,80	6,95	2,171	0,000	2,171	3,0	3,7	2,190	0,000	2,190	0,069	24,00	-
29.06.22	34,22	25,39	8,83	2,844	0,000	2,844	2,9	3,6	2,870	0,000	2,870	0,092	24,00	-
30.06.22	32,29	26,00	6,29	2,646	0,000	2,646	3,0	3,7	2,670	0,000	2,670	0,086	24,00	-
01.07.22	33,22	27,12	6,10	2,566	0,010	2,556	2,9	3,6	2,590	0,010	2,580	0,086	24,00	-
02.07.22	27,53	26,35	1,18	0,259	0,000	0,259	2,9	3,6	0,260	0,000	0,260	0,005	24,00	-
03.07.22	25,57	26,44	-0,87	0,010	0,000	0,010	2,7	3,4	0,010	0,000	0,010	0,000	24,00	-
04.07.22	32,56	25,21	7,35	2,703	0,000	2,703	2,9	3,6	2,730	0,000	2,730	0,093	24,00	-
05.07.22	34,30	25,96	8,34	2,963	0,299	2,664	3,0	3,5	2,990	0,300	2,690	0,089	22,60	Статизм:62,63
06.07.22	35,97	28,82	7,15	2,416	0,389	2,026	3,1	3,5	2,440	0,390	2,050	0,078	23,68	Статизм:63
07.07.22	36,30	28,92	7,38	2,801	0,159	2,632	2,7	3,2	2,830	0,160	2,670	0,096	23,77	Статизм:62
08.07.22	35,70	27,93	7,77	2,179	0,000	2,179	3,0	3,5	2,200	0,000	2,200	0,073	24,00	-
09.07.22	28,52	28,54	-0,02	0,000	0,000	0,000	3,3	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00	-
10.07.22	27,57	27,75	-0,18	0,010	0,000	0,010	3,1	3,6	0,010	0,000	0,010	0,000	24,00	-
11.07.22	35,19	27,39	7,80	2,448	0,020	2,428	3,0	3,5	2,470	0,020	2,450	0,077	24,00	Статизм:41,42,51
12.07.22	33,86	26,68	7,18	1,764	0,000	1,764	3,1	3,6	1,780	0,000	1,780	0,059	24,00	-
13.07.22	34,57	27,42	7,15	2,128	0,009	2,119	3,1	3,7	2,150	0,010	2,140	0,073	24,00	-
14.07.22	35,56	26,70	8,86	2,367	0,000	2,366	3,0	3,6	2,390	0,000	2,390	0,082	24,00	-
15.07.22	36,12	26,99	9,13	2,198	0,000	2,198	2,9	3,4	2,220	0,000	2,220	0,077	24,00	-
16.07.22	26,25	26,14	0,11	0,010	0,000	0,010	3,1	3,7	0,010	0,000	0,010	0,000	24,00	-
17.07.22	27,53	26,99	0,54	0,347	0,000	0,347	2,9	3,5	0,350	0,000	0,350	0,009	24,00	-
18.07.22	35,82	28,93	6,89	1,783	0,010	1,773	2,9	3,4	1,800	0,010	1,790	0,060	24,00	Статизм:51
19.07.22	33,36	27,96	5,40	1,743	0,000	1,744	3,1	3,7	1,760	0,000	1,760	0,059	24,00	-
20.07.22	35,97	25,74	10,23	2,090	0,000	2,090	3,0	3,5	2,110	0,000	2,110	0,070	24,00	-
21.07.22	33,93	27,14	6,79	1,793	0,010	1,782	3,0	3,6	1,810	0,010	1,800	0,061	24,00	-
Итого	31,86	26,05	5,81	55,402	0,916	54,456	3,0	3,6	55,920	0,920	55,000	1,815	742,05	

Показания счетчиков:

Дата и время	M3, т	M4, т	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.07.22	2818,504	1130,338	2845,330	1134,170	76,477	39159,07

20.06.22	2763,102	1129,422	2789,410	1133,250	74,662	38415,07
----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------

ГВС:

Т отч. период	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdt	Tф	Tэп
744,00	742,05	0,00	0,00	0,70	1,25	0,00

ГВС:

Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qэп
1,815	1,815	0.000	0.000	0.000

Код события	Описание
Статизм:41	Сбой измерений давления 3
Статизм:42	Сбой измерений давления 4
Статизм:51	Отсутствие внешнего питания
Статизм:62	Возникновение НС1 по 2
Статизм:63	Возникновение НС2 по 2

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: