

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2022 по 21.07.2022

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: г. Туапсе, ул. ул. Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2022	24,00	27,95	22,46	5,49	0,940	0,510	0,430	4,018	3,518	0,430	0,023
22.06.2022	24,00	26,27	22,84	3,43	0,040	0,040	0,000	4,018	3,518	-0,000	0,000
23.06.2022	24,00	31,05	22,86	8,19	2,030	0,010	2,020	4,018	3,518	2,020	0,078
24.06.2022	24,00	31,30	22,72	8,58	2,750	0,000	2,750	4,018	3,518	2,750	0,112
25.06.2022	24,00	22,73	22,04	0,69	0,030	0,000	0,030	4,018	3,518	0,030	0,001
26.06.2022	24,00	22,15	21,88	0,27	0,000	0,010	-0,010	4,018	3,518	-0,010	-0,000
27.06.2022	24,00	32,27	22,33	9,94	2,190	0,010	2,180	4,018	3,518	2,180	0,100
28.06.2022	24,00	32,49	22,67	9,82	1,880	0,020	1,860	4,018	3,518	1,860	0,081
29.06.2022	24,00	34,34	22,79	11,55	2,470	0,030	2,440	4,018	3,518	2,440	0,115
30.06.2022	24,00	25,90	22,61	3,29	0,090	0,020	0,070	4,018	3,518	0,070	0,002
01.07.2022	24,00	24,59	22,36	2,23	0,050	0,010	0,040	4,018	3,518	0,040	0,001
02.07.2022	24,00	23,49	21,87	1,62	0,010	0,010	0,000	4,018	3,518	-0,000	0,000
03.07.2022	24,00	23,19	21,56	1,63	0,000	0,010	-0,010	4,018	3,518	-0,010	-0,000
04.07.2022	24,00	23,19	21,50	1,69	0,020	0,010	0,010	4,018	3,518	0,010	0,000
05.07.2022	24,00	22,95	21,58	1,37	0,010	0,010	0,000	4,018	3,518	-0,000	-0,000
06.07.2022	24,00	23,87	21,82	2,05	0,030	0,010	0,020	4,018	3,518	0,020	0,001
07.07.2022	21,38	24,82	21,87	2,95	0,020	0,010	0,010	4,018	3,518	0,010	0,000
08.07.2022	24,00	24,60	22,02	2,58	0,030	0,000	0,030	4,018	3,518	0,030	0,001
09.07.2022	24,00	23,92	22,23	1,69	0,000	0,010	-0,010	4,018	3,518	-0,010	-0,000
10.07.2022	24,00	23,85	22,39	1,46	0,000	0,010	-0,010	4,018	3,518	-0,010	-0,000
11.07.2022	23,97	25,38	22,57	2,81	0,090	0,010	0,080	4,018	3,518	0,080	0,002
12.07.2022	24,00	24,59	22,67	1,92	0,020	0,000	0,020	4,018	3,518	0,020	0,001
13.07.2022	24,00	24,77	22,62	2,15	0,060	0,010	0,050	4,018	3,518	0,050	0,001
14.07.2022	24,00	24,79	22,46	2,33	0,080	0,010	0,070	4,018	3,518	0,070	0,002
15.07.2022	24,00	24,99	22,41	2,58	0,080	0,020	0,060	4,018	3,518	0,060	0,002
16.07.2022	24,00	24,95	22,55	2,40	0,080	0,010	0,070	4,018	3,518	0,070	0,002
17.07.2022	24,00	25,48	22,63	2,85	0,170	0,010	0,160	4,018	3,518	0,160	0,005
18.07.2022	23,88	24,87	22,68	2,19	0,020	0,010	0,010	4,018	3,518	0,010	0,000
19.07.2022	24,00	24,37	22,44	1,93	0,010	0,010	0,000	4,018	3,518	0,000	0,000
20.07.2022	24,00	24,14	22,54	1,60	0,010	0,020	-0,010	4,018	3,518	-0,010	-0,000
21.07.2022	24,00	24,38	22,62	1,76	0,020	0,010	0,010	4,018	3,518	0,010	0,000
Среднее	23,91	25,73	22,34	3,39	0,427	0,028	0,399	4,018	3,518	0,399	0,017
Итого	741,23				13,230	0,860	12,370			12,370	0,530

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.06.2022	597,440	10,330	22,822
21.07.2022	610,670	11,190	23,352

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru