

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. ул. Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2022	22,67	30,63	24,91	5,72	0,600	0,570	0,030	0,394	0,345	0,030	0,005
23.08.2022	24,00	27,52	24,37	3,15	0,170	0,000	0,170	0,394	0,345	0,170	0,006
24.08.2022	24,00	26,82	24,28	2,54	0,150	0,000	0,150	0,394	0,345	0,150	0,005
25.08.2022	24,00	25,90	24,21	1,69	0,110	0,000	0,110	0,394	0,345	0,110	0,003
26.08.2022	24,00	27,88	24,37	3,51	0,190	0,000	0,190	0,394	0,345	0,190	0,006
27.08.2022	24,00	24,96	24,33	0,63	0,010	0,000	0,010	0,394	0,345	0,010	0,000
28.08.2022	24,00	25,94	24,50	1,44	0,060	0,030	0,030	0,394	0,345	0,030	0,001
29.08.2022	24,00	26,49	24,63	1,86	0,150	0,060	0,090	0,394	0,345	0,090	0,003
30.08.2022	24,00	29,81	25,43	4,38	0,670	0,550	0,120	0,394	0,345	0,120	0,012
31.08.2022	24,00	30,60	24,69	5,91	0,570	0,000	0,570	0,394	0,345	0,570	0,021
01.09.2022	24,00	31,93	24,81	7,12	1,390	0,000	1,390	0,394	0,345	1,390	0,059
02.09.2022	24,00	32,08	25,07	7,01	1,550	0,010	1,540	0,394	0,345	1,540	0,070
03.09.2022	24,00	31,93	25,01	6,92	0,870	0,020	0,850	0,394	0,345	0,850	0,035
04.09.2022	24,00	26,46	24,86	1,60	0,060	0,020	0,040	0,394	0,345	0,040	0,001
05.09.2022	24,00	29,05	24,05	5,00	1,180	0,040	1,140	0,394	0,345	1,140	0,045
06.09.2022	24,00	30,39	23,14	7,25	2,820	0,020	2,800	0,394	0,345	2,800	0,126
07.09.2022	24,00	30,08	22,48	7,60	2,360	0,120	2,240	0,394	0,345	2,240	0,097
08.09.2022	24,00	30,48	22,33	8,15	2,060	0,000	2,060	0,394	0,345	2,060	0,091
09.09.2022	24,00	22,61	21,75	0,86	0,090	0,000	0,090	0,394	0,345	0,090	0,002
10.09.2022	24,00	22,32	21,45	0,87	0,070	0,020	0,050	0,394	0,345	0,050	0,001
11.09.2022	24,00	25,82	21,64	4,18	0,420	0,300	0,120	0,394	0,345	0,120	0,004
12.09.2022	24,00	31,97	22,16	9,81	2,110	0,000	2,110	0,394	0,345	2,110	0,094
13.09.2022	24,00	30,34	22,35	7,99	1,830	0,010	1,820	0,394	0,345	1,820	0,078
14.09.2022	24,00	30,27	22,31	7,96	2,260	0,000	2,260	0,394	0,345	2,260	0,091
15.09.2022	24,00	29,09	22,48	6,61	1,590	0,010	1,580	0,394	0,345	1,580	0,062
16.09.2022	24,00	28,65	22,62	6,03	1,550	0,020	1,530	0,394	0,345	1,530	0,063
17.09.2022	24,00	31,57	23,10	8,47	1,570	0,010	1,560	0,394	0,345	1,560	0,068
18.09.2022	24,00	23,71	22,43	1,28	0,000	0,020	-0,020	0,394	0,345	-0,020	-0,000
19.09.2022	24,00	30,15	22,99	7,16	1,620	0,030	1,590	0,394	0,345	1,590	0,066
20.09.2022	24,00	32,13	22,88	9,25	2,690	0,020	2,670	0,394	0,345	2,670	0,123
Среднее	23,96	28,59	23,52	5,07	1,026	0,063	0,963	0,394	0,345	0,963	0,041
Итого	718,67				30,770	1,880	28,890			28,890	1,237

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
22.08.2022	629,240	27,280	23,515
20.09.2022	660,010	29,160	24,752

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru