

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2		
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.05.2022	24,00	17,19	17,63	-0,44	0,370	0,000	0,370	1,060	1,070	0,370	0,001
23.05.2022	24,00	18,62	17,68	0,94	0,750	0,000	0,750	1,070	1,050	0,750	0,005
24.05.2022	24,00	20,65	17,73	2,92	2,260	0,000	2,260	1,130	1,070	2,260	0,023
25.05.2022	24,00	26,42	18,49	7,93	2,810	0,000	2,810	1,060	1,080	2,810	0,046
26.05.2022	24,00	27,53	18,94	8,59	2,610	0,000	2,610	1,060	1,070	2,610	0,047
27.05.2022	24,00	40,38	19,44	20,94	19,410	0,000	19,410	2,730	2,380	19,410	0,583
28.05.2022	24,00	40,90	20,84	20,06	28,830	0,000	28,830	6,060	4,330	28,830	0,889
29.05.2022	24,00	44,30	22,09	22,21	25,210	0,000	25,210	5,370	4,710	25,210	0,857
30.05.2022	24,00	43,87	22,75	21,12	25,570	0,000	25,570	5,440	4,700	25,570	0,857
31.05.2022	24,00	42,71	22,65	20,06	19,480	0,000	19,480	4,930	3,240	19,480	0,633
01.06.2022	24,00	43,93	23,28	20,65	25,130	0,000	25,130	5,500	3,980	25,130	0,841
02.06.2022	24,00	45,15	24,02	21,13	24,230	0,000	24,230	5,240	4,600	24,230	0,842
03.06.2022	24,00	45,56	24,34	21,22	23,350	0,000	23,350	5,150	4,570	23,350	0,821
04.06.2022	24,00	45,47	25,06	20,41	25,180	0,000	25,180	5,000	3,940	25,180	0,883
05.06.2022	24,00	44,70	25,22	19,48	23,710	0,000	23,710	4,840	3,990	23,710	0,812
06.06.2022	24,00	44,24	25,50	18,74	22,820	0,000	22,820	5,070	4,710	22,820	0,773
07.06.2022	24,00	44,52	25,64	18,88	23,930	0,000	23,930	5,210	4,690	23,930	0,817
08.06.2022	24,00	43,22	25,66	17,56	23,080	0,000	23,080	4,900	3,950	23,080	0,759
09.06.2022	24,00	44,01	25,84	18,17	23,340	0,000	23,340	4,680	4,000	23,340	0,785
10.06.2022	24,00	43,16	25,98	17,18	21,780	0,000	21,780	5,110	4,700	21,780	0,717
11.06.2022	24,00	43,74	26,18	17,56	20,960	0,000	20,960	5,370	4,700	20,960	0,700
12.06.2022	24,00	45,07	26,12	18,95	23,300	0,000	23,300	5,080	3,930	23,300	0,808
13.06.2022	24,00	44,24	26,34	17,90	22,910	0,000	22,910	4,650	3,480	22,910	0,777
14.06.2022	24,00	43,77	26,43	17,34	20,730	0,000	20,730	4,770	4,190	20,730	0,690
15.06.2022	24,00	43,81	26,63	17,18	20,760	0,000	20,760	4,590	4,170	20,760	0,696
16.06.2022	24,00	42,24	26,12	16,12	20,450	0,000	20,450	4,130	3,440	20,450	0,652
17.06.2022	24,00	42,05	26,22	15,83	20,190	0,000	20,190	4,210	3,490	20,190	0,639
18.06.2022	24,00	42,18	26,34	15,84	21,040	0,000	21,040	4,770	4,170	21,040	0,669
19.06.2022	24,00	45,07	26,60	18,47	23,600	0,000	23,600	4,920	4,140	23,600	0,820
20.06.2022	24,00	44,00	26,87	17,13	20,820	0,000	20,820	4,650	4,100	20,820	0,699
Среднее	24,00	40,09	23,75	16,34	19,287	0,000	19,287	4,258	3,588	19,287	0,638
Итого	720,00				578,610	0,000	578,610			578,610	19,141

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru