

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2022	24,00	43,41	28,92	14,49	19,480	0,000	19,480	4,760	4,180	19,480	0,646
23.08.2022	24,00	44,42	28,98	15,44	19,960	0,000	19,960	4,880	4,190	19,960	0,680
24.08.2022	24,00	42,97	28,98	13,99	18,640	0,000	18,640	4,260	3,780	18,640	0,608
25.08.2022	24,00	42,27	28,57	13,70	21,710	0,000	21,710	4,170	3,510	21,710	0,690
26.08.2022	24,00	43,26	28,90	14,36	20,850	0,000	20,850	4,360	4,180	20,850	0,685
27.08.2022	24,00	44,53	29,04	15,49	20,860	0,000	20,860	4,460	4,180	20,860	0,712
28.08.2022	24,00	45,09	29,26	15,83	22,530	0,000	22,530	4,170	3,810	22,530	0,782
29.08.2022	24,00	44,44	29,21	15,23	21,720	0,000	21,720	5,020	4,660	21,720	0,740
30.08.2022	24,00	44,12	29,00	15,12	21,150	0,000	21,150	5,080	4,310	21,150	0,713
31.08.2022	24,00	44,91	29,19	15,72	23,290	0,000	23,290	5,110	4,700	23,290	0,803
01.09.2022	24,00	42,91	29,04	13,87	20,610	0,000	20,610	4,740	4,280	20,610	0,672
02.09.2022	24,00	42,62	28,72	13,90	21,220	0,000	21,220	4,580	4,020	21,220	0,685
03.09.2022	24,00	43,50	28,87	14,63	22,230	0,000	22,230	5,330	4,710	22,230	0,736
04.09.2022	24,00	44,38	28,98	15,40	23,430	0,000	23,430	5,060	4,680	23,430	0,798
05.09.2022	24,00	40,12	28,02	12,10	21,880	0,000	21,880	4,030	3,560	21,880	0,654
06.09.2022	24,00	39,33	26,98	12,35	22,430	0,000	22,430	3,910	3,530	22,430	0,650
07.09.2022	24,00	40,37	26,75	13,62	26,210	0,000	26,210	4,490	4,150	26,210	0,787
08.09.2022	24,00	41,84	26,59	15,25	26,060	0,000	26,060	4,790	4,140	26,060	0,822
09.09.2022	24,00	41,72	26,39	15,33	23,280	0,000	23,280	4,370	3,440	23,280	0,729
10.09.2022	24,00	43,10	26,29	16,81	23,480	0,000	23,480	4,480	3,480	23,480	0,768
11.09.2022	24,00	42,80	26,53	16,27	23,250	0,000	23,250	5,140	4,150	23,250	0,753
12.09.2022	24,00	41,87	26,67	15,20	21,730	0,000	21,730	5,190	4,620	21,730	0,687
13.09.2022	24,00	40,82	26,37	14,45	22,400	0,000	22,400	4,640	3,980	22,400	0,684
14.09.2022	24,00	41,30	26,05	15,25	22,490	0,000	22,490	4,740	4,000	22,490	0,697
15.09.2022	24,00	41,20	26,26	14,94	19,890	24,630	-4,740	5,280	4,660	-4,740	0,592
16.09.2022	24,00	40,55	25,83	14,72	17,720	0,000	17,720	5,370	4,690	17,720	0,534
17.09.2022	24,00	42,31	26,22	16,09	20,680	0,000	20,680	5,010	4,310	20,680	0,660
18.09.2022	24,00	42,88	26,49	16,39	19,470	0,000	19,470	5,020	4,080	19,470	0,633
19.09.2022	24,00	39,17	26,38	12,79	16,310	0,000	16,310	4,810	4,200	16,310	0,470
20.09.2022	24,00	41,53	26,45	15,08	17,140	0,000	17,140	5,650	4,200	17,140	0,536
Среднее	24,00	42,46	27,66	14,79	21,403	0,821	20,582	4,763	4,146	20,582	0,687
Итого	720,00				642,100	24,630	617,470			617,470	20,606

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru