

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.12.2022 по 21.01.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория
Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2022 23	24,00	0,00	61,15	57,90	3,25	50,750	50,750	0,000	6,00	5,50	0,166
23.12.2022 23	24,00	0,00	62,72	59,26	3,46	48,030	48,030	0,000	6,00	5,50	0,171
24.12.2022 23	24,00	0,00	59,63	56,26	3,37	52,350	52,350	0,000	6,00	5,50	0,176
25.12.2022 23	24,00	0,00	53,57	50,65	2,92	51,270	51,270	0,000	6,00	5,50	0,149
26.12.2022 23	24,00	0,00	53,66	50,94	2,72	49,630	49,630	0,000	6,00	5,50	0,137
27.12.2022 23	24,00	0,00	52,24	49,70	2,54	48,500	48,500	0,000	6,00	5,50	0,122
28.12.2022 23	24,00	0,00	55,60	52,49	3,11	48,940	48,940	0,000	6,00	5,50	0,153
29.12.2022 23	24,00	0,00	67,69	63,46	4,23	47,680	47,680	0,000	6,00	5,50	0,202
30.12.2022 23	24,00	0,00	62,22	58,59	3,63	48,430	48,430	0,000	6,00	5,50	0,177
31.12.2022 23	24,00	0,00	60,25	56,89	3,36	49,090	49,090	0,000	6,00	5,50	0,169
01.01.2023 23	24,00	0,00	54,97	52,13	2,84	50,420	50,420	0,000	6,00	5,50	0,143
02.01.2023 23	24,00	0,00	54,16	51,39	2,77	50,970	50,970	0,000	6,00	5,50	0,141
03.01.2023 23	24,00	0,00	55,48	52,45	3,03	48,170	48,170	0,000	6,00	5,50	0,148
04.01.2023 23	24,00	0,00	56,88	53,58	3,30	47,170	47,170	0,000	6,00	5,50	0,156
05.01.2023 23	24,00	0,00	55,19	52,11	3,08	47,360	47,360	0,000	6,00	5,50	0,148
06.01.2023 23	24,00	0,00	53,33	50,54	2,79	46,220	46,220	0,000	6,00	5,50	0,131
07.01.2023 23	24,00	0,00	66,50	62,91	3,59	45,850	45,850	0,000	6,00	5,50	0,165
08.01.2023 23	24,00	0,00	72,23	67,92	4,31	45,600	45,600	0,000	6,00	5,50	0,196
09.01.2023 23	24,00	0,00	69,73	65,52	4,21	47,100	47,100	0,000	6,00	5,50	0,201
10.01.2023 23	24,00	0,00	65,81	61,87	3,94	48,470	48,470	0,000	6,00	5,50	0,194
11.01.2023 23	24,00	0,00	66,76	62,73	4,03	47,220	47,220	0,000	6,00	5,50	0,191
12.01.2023 23	24,00	0,00	67,63	63,39	4,24	47,940	47,940	0,000	6,00	5,50	0,204
13.01.2023 23	24,00	0,00	69,41	65,01	4,40	39,730	39,740	-0,010	6,00	5,50	0,178
14.01.2023 23	24,00	0,00	66,17	62,40	3,77	47,410	47,410	0,000	6,00	5,50	0,182
15.01.2023 23	24,00	0,00	64,51	60,90	3,61	47,260	47,260	0,000	6,00	5,50	0,176
16.01.2023 23	24,00	0,00	61,68	58,31	3,37	48,500	48,500	0,000	6,00	5,50	0,167
17.01.2023 23	24,00	0,00	61,51	57,99	3,52	49,940	49,940	0,000	6,00	5,50	0,178
18.01.2023 23	24,00	0,00	54,01	51,30	2,71	48,550	48,550	0,000	6,00	5,50	0,130
19.01.2023 23	24,00	0,00	56,76	53,81	2,95	49,470	49,470	0,000	6,00	5,50	0,145
20.01.2023 23	24,00	0,00	56,28	53,49	2,79	49,920	49,920	0,000	6,00	5,50	0,139
21.01.2023 23	24,00	0,00	56,02	53,11	2,91	49,850	49,850	0,000	6,00	5,50	0,144
Среднее	24,00	0,00	60,44	57,06	3,38	48,316	48,316	0,000	6,00	5,50	0,164
Итого	744,00	0,00				1497,790	1497,800	-0,010			5,079

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.12.2022	11522,050	11522,050	42,902	1535,00	9,00
21.01.2023	13019,840	13019,850	47,981	2279,00	9,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru