

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2023 по 18.02.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.01.2023 23	24,00	0,00	58,83	55,85	2,98	49,540	49,540	0,000	6,00	5,50	0,152
23.01.2023 23	24,00	0,00	62,56	59,03	3,53	49,790	49,790	0,000	6,00	5,50	0,175
24.01.2023 23	24,00	0,00	64,69	60,83	3,86	47,240	47,240	0,000	6,00	5,50	0,184
25.01.2023 23	24,00	0,00	64,59	61,09	3,50	46,020	46,020	0,000	6,00	5,50	0,163
26.01.2023 23	24,00	0,00	66,41	62,94	3,47	48,170	48,170	0,000	6,00	5,50	0,172
27.01.2023 23	24,00	0,00	66,27	62,79	3,48	50,290	50,290	0,000	6,00	5,50	0,178
28.01.2023 23	24,00	0,00	57,17	54,43	2,74	48,800	48,800	0,000	6,00	5,50	0,136
29.01.2023 23	24,00	0,00	58,05	55,31	2,74	48,900	48,900	0,000	6,00	5,50	0,137
30.01.2023 23	24,00	0,00	55,73	52,83	2,90	51,170	51,170	0,000	6,00	5,50	0,147
31.01.2023 23	24,00	0,00	55,84	52,82	3,02	49,170	49,170	0,000	6,00	5,50	0,150
01.02.2023 23	24,00	0,00	57,96	54,97	2,99	48,610	48,610	0,000	6,00	5,50	0,145
02.02.2023 23	24,00	0,00	61,29	58,06	3,23	50,170	50,170	0,000	6,00	5,50	0,163
03.02.2023 23	20,00	4,00	58,67	55,71	2,96	41,670	41,670	0,000	6,00	5,50	0,124
04.02.2023 23	24,00	0,00	60,09	57,04	3,05	48,300	48,300	0,000	6,00	5,50	0,146
05.02.2023 23	24,00	0,00	59,35	56,37	2,98	48,060	48,060	0,000	6,00	5,50	0,144
06.02.2023 23	24,00	0,00	65,05	61,23	3,82	49,260	49,260	0,000	6,00	5,50	0,189
07.02.2023 23	24,00	0,00	75,47	70,94	4,53	50,040	50,040	0,000	6,00	5,50	0,229
08.02.2023 23	24,00	0,00	74,63	70,12	4,51	49,620	49,620	0,000	6,00	5,50	0,225
09.02.2023 23	24,00	0,00	68,95	64,78	4,17	50,790	50,790	0,000	6,00	5,50	0,214
10.02.2023 23	24,00	0,00	63,54	60,11	3,43	49,200	49,200	0,000	6,00	5,50	0,172
11.02.2023 23	24,00	0,00	63,20	59,99	3,21	47,450	47,450	0,000	6,00	5,50	0,154
12.02.2023 23	24,00	0,00	63,93	60,58	3,35	46,550	46,550	0,000	6,00	5,50	0,156
13.02.2023 23	24,00	0,00	71,24	66,90	4,34	48,750	48,750	0,000	6,00	5,50	0,214
14.02.2023 23	24,00	0,00	67,52	63,50	4,02	49,590	49,590	0,000	6,00	5,50	0,200
15.02.2023 23	7,00	17,00	67,87	63,80	4,07	14,510	14,510	0,000	6,00	5,50	0,059
16.02.2023 23	24,00	0,00	70,22	66,44	3,78	51,500	51,500	0,000	6,00	5,50	0,199
17.02.2023 23	24,00	0,00	70,44	66,74	3,70	50,380	50,380	0,000	6,00	5,50	0,187
18.02.2023 23	24,00	0,00	58,32	55,13	3,19	50,200	50,200	0,000	6,00	5,50	0,159
Среднее	23,25	0,75	63,85	60,37	3,48	47,634	47,634	0,000	6,00	5,50	0,167
Итого	651,00	21,00				1333,740	1333,740	0,000			4,673

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.01.2023	13019,840	13019,850	47,981	2279,00	9,00
18.02.2023	14353,580	14353,590	52,654	2930,00	30,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru