

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2023 23	24,00	0,00	54,40	51,58	2,82	49,440	49,440	0,000	0,59	0,54	0,138
20.02.2023 23	23,00	1,00	57,52	54,44	3,08	48,960	48,960	0,000	0,59	0,54	0,151
21.02.2023 23	22,00	2,00	63,04	59,37	3,67	48,060	48,060	0,000	0,59	0,54	0,177
22.02.2023 23	24,00	0,00	57,03	54,02	3,01	53,190	53,190	0,000	0,59	0,54	0,162
23.02.2023 23	24,00	0,00	64,98	61,52	3,46	51,690	51,690	0,000	0,59	0,54	0,180
24.02.2023 23	24,00	0,00	65,47	61,88	3,59	50,040	50,040	0,000	0,59	0,54	0,182
25.02.2023 23	24,00	0,00	59,26	56,19	3,07	50,070	50,070	0,000	0,59	0,54	0,157
26.02.2023 23	24,00	0,00	51,01	48,73	2,28	52,790	52,790	0,000	0,59	0,54	0,123
27.02.2023 23	24,00	0,00	52,58	50,26	2,32	49,540	49,540	0,000	0,59	0,54	0,117
28.02.2023 23	24,00	0,00	54,32	51,86	2,46	46,140	46,140	0,000	0,59	0,54	0,116
01.03.2023 23	24,00	0,00	54,52	51,97	2,55	46,650	46,650	0,000	0,59	0,54	0,120
02.03.2023 23	24,00	0,00	61,04	57,93	3,11	45,740	45,740	0,000	0,59	0,54	0,146
03.03.2023 23	24,00	0,00	59,85	56,83	3,02	45,260	45,260	0,000	0,59	0,54	0,140
04.03.2023 23	24,00	0,00	54,95	52,42	2,53	47,230	47,230	0,000	0,59	0,54	0,120
05.03.2023 23	24,00	0,00	54,31	51,76	2,55	46,050	46,050	0,000	0,59	0,54	0,120
06.03.2023 23	24,00	0,00	56,23	53,63	2,60	46,320	46,320	0,000	0,59	0,54	0,123
07.03.2023 23	24,00	0,00	61,62	58,69	2,93	47,510	47,510	0,000	0,59	0,54	0,136
08.03.2023 23	24,00	0,00	55,41	52,61	2,80	46,220	46,220	0,000	0,59	0,54	0,129
09.03.2023 23	24,00	0,00	54,37	51,77	2,60	44,780	44,780	0,000	0,59	0,54	0,121
10.03.2023 23	24,00	0,00	54,29	51,84	2,45	45,720	45,720	0,000	0,59	0,54	0,118
11.03.2023 23	24,00	0,00	54,37	51,93	2,44	43,910	43,910	0,000	0,59	0,54	0,107
12.03.2023 23	24,00	0,00	53,86	51,56	2,30	43,300	43,300	0,000	0,59	0,54	0,096
13.03.2023 23	24,00	0,00	55,83	53,10	2,73	47,860	47,860	0,000	0,59	0,54	0,128
14.03.2023 23	24,00	0,00	54,91	52,13	2,78	48,790	48,790	0,000	0,59	0,54	0,133
15.03.2023 23	24,00	0,00	54,16	51,80	2,36	46,280	46,280	0,000	0,59	0,54	0,108
16.03.2023 23	24,00	0,00	54,28	51,89	2,39	47,260	47,260	0,000	0,59	0,54	0,115
17.03.2023 23	24,00	0,00	54,01	51,74	2,27	44,270	44,270	0,000	0,59	0,54	0,103
18.03.2023 23	24,00	0,00	54,10	51,92	2,18	44,860	44,860	0,000	0,59	0,54	0,096
19.03.2023 23	24,00	0,00	53,96	51,87	2,09	45,280	45,280	0,000	0,59	0,54	0,096
20.03.2023 23	24,00	0,00	54,17	52,01	2,16	44,420	44,420	0,000	0,59	0,54	0,097
Среднее	23,90	0,10	56,33	53,64	2,69	47,254	47,254	0,000	0,59	0,54	0,129
Итого	717,00	3,00				1417,630	1417,630	0,000			3,855

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.02.2023	14353,580	14353,590	52,654	2930,00	30,00
20.03.2023	15771,210	15771,220	56,509	3647,00	33,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru