

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2023 23	24,00	0,00	54,18	51,97	2,21	44,980	44,980	0,000	6,00	5,50	0,098
22.03.2023 23	24,00	0,00	53,95	51,89	2,06	45,190	45,190	0,000	6,00	5,50	0,095
23.03.2023 23	24,00	0,00	54,28	52,19	2,09	43,880	43,880	0,000	6,00	5,50	0,095
24.03.2023 23	24,00	0,00	54,21	52,13	2,08	44,430	44,430	0,000	6,00	5,50	0,096
25.03.2023 23	24,00	0,00	54,11	52,06	2,05	45,040	45,040	0,000	6,00	5,50	0,096
26.03.2023 23	24,00	0,00	54,15	52,03	2,12	43,850	43,850	0,000	6,00	5,50	0,096
27.03.2023 23	24,00	0,00	54,26	52,06	2,20	44,360	44,360	0,000	6,00	5,50	0,098
28.03.2023 23	24,00	0,00	56,19	53,90	2,29	44,830	44,830	0,000	6,00	5,50	0,103
29.03.2023 23	24,00	0,00	55,96	53,56	2,40	44,010	44,010	0,000	6,00	5,50	0,104
30.03.2023 23	24,00	0,00	59,24	56,51	2,73	44,100	44,100	0,000	6,00	5,50	0,120
31.03.2023 23	24,00	0,00	57,07	54,44	2,63	47,650	47,650	0,000	6,00	5,50	0,129
01.04.2023 23	24,00	0,00	61,63	58,62	3,01	46,170	46,170	0,000	6,00	5,50	0,135
02.04.2023 23	24,00	0,00	58,18	55,54	2,64	46,190	46,190	0,000	6,00	5,50	0,120
03.04.2023 23	23,00	1,00	54,23	51,94	2,29	45,560	45,560	0,000	6,00	5,50	0,105
04.04.2023 23	24,00	0,00	46,49	44,90	1,59	48,290	48,290	0,000	6,00	5,50	0,080
05.04.2023 23	24,00	0,00	54,50	52,21	2,29	46,040	46,040	0,000	6,00	5,50	0,104
06.04.2023 23	24,00	0,00	54,03	51,74	2,29	43,410	43,410	0,000	6,00	5,50	0,096
07.04.2023 23	24,00	0,00	54,49	52,19	2,30	44,280	44,280	0,000	6,00	5,50	0,100
08.04.2023 23	24,00	0,00	53,92	51,68	2,24	43,020	43,020	0,000	6,00	5,50	0,096
09.04.2023 23	24,00	0,00	54,33	52,15	2,18	42,940	42,940	0,000	6,00	5,50	0,096
10.04.2023 23	24,00	0,00	49,01	47,36	1,65	44,270	44,270	0,000	6,00	5,50	0,077
11.04.2023 23	24,00	0,00	49,01	47,41	1,60	43,110	43,110	0,000	6,00	5,50	0,073
12.04.2023 23	24,00	0,00	54,44	52,53	1,91	42,650	42,650	0,000	6,00	5,50	0,072
13.04.2023 23	24,00	0,00	54,14	52,19	1,95	43,690	43,690	0,000	6,00	5,50	0,085
14.04.2023 23	24,00	0,00	54,09	52,04	2,05	43,300	43,300	0,000	6,00	5,50	0,093
15.04.2023 23	23,00	1,00	36,55	39,09	-2,54	2,330	2,270	0,060	6,00	5,50	0,002
16.04.2023 23	23,00	1,00	20,43	23,02	-2,59	0,350	0,300	0,050	6,00	5,50	0,000
17.04.2023 23	24,00	0,00	19,75	20,21	-0,46	0,020	0,000	0,020	6,00	5,50	0,000
18.04.2023 23	24,00	0,00	19,46	19,47	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2023 23	23,00	1,00	19,97	19,81	0,16	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2023 23	24,00	0,00	19,34	19,03	0,31	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	23,87	0,13	48,24	46,64	1,60	36,063	36,058	0,004	6,00	5,50	0,079
Итого	740,00	4,00				1117,940	1117,810	0,130			2,464

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2023	15771,210	15771,220	56,509	3647,00	33,00
20.04.2023	16889,150	16889,030	58,973	4387,00	37,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru