

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 717779

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	15,33	0,000	14,90	0,000	0,43	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	14,95	0,000	15,42	0,000	-0,47	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	48,93	127,771	42,04	127,761	6,89	0,010	0,896
02.11.2022 23	24,00	51,75	185,823	44,78	185,824	6,97	-0,001	1,309
03.11.2022 23	24,00	50,80	176,219	44,30	176,199	6,50	0,020	1,158
04.11.2022 23	24,00	52,21	196,197	45,84	196,138	6,37	0,059	1,263
05.11.2022 23	24,00	50,31	196,598	44,52	196,577	5,79	0,021	1,151
06.11.2022 23	24,00	49,97	196,230	44,21	196,201	5,76	0,029	1,143
07.11.2022 23	24,00	52,82	196,217	46,26	196,208	6,56	0,009	1,301
08.11.2022 23	24,00	54,35	196,209	47,48	196,218	6,87	-0,009	1,363
09.11.2022 23	24,00	55,04	203,185	48,31	203,195	6,73	-0,010	1,382
10.11.2022 23	24,00	53,28	211,611	47,13	211,562	6,15	0,049	1,317
11.11.2022 23	24,00	54,06	211,371	47,60	211,351	6,46	0,020	1,380
12.11.2022 23	24,00	54,50	211,128	47,98	211,118	6,52	0,010	1,390
13.11.2022 23	24,00	56,20	210,509	49,23	210,489	6,97	0,020	1,482
14.11.2022 23	24,00	53,60	210,285	47,33	210,256	6,27	0,029	1,333
15.11.2022 23	24,00	57,23	216,679	50,12	216,669	7,11	0,010	1,556
16.11.2022 23	24,00	55,72	219,801	49,01	219,791	6,71	0,010	1,489
17.11.2022 23	24,00	51,16	201,518	45,57	201,518	5,59	0,000	1,140
18.11.2022 23	24,00	51,45	210,744	46,02	210,744	5,43	0,000	1,159
19.11.2022 23	24,00	50,89	193,214	45,36	193,205	5,53	0,009	1,084
20.11.2022 23	24,00	42,47	223,618	39,28	223,607	3,19	0,011	0,729
21.11.2022 23	24,00	41,34	175,347	38,06	175,347	3,28	0,000	0,591
Среднее	24,00	48,62	181,316	43,08	181,303	5,55	0,013	1,114
Итого	552,00		4170,274		4169,978		0,296	25,617

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
30.10.2022	63071,726	57644,025	474,244
21.11.2022	67242,000	61814,003	499,861

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru