

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ТСПВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 717779

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.02.2023 23	24,00	54,05	209,284	47,00	209,274	7,05	0,010	1,491
20.02.2023 23	24,00	56,98	215,839	49,10	215,819	7,88	0,020	1,716
21.02.2023 23	24,00	61,86	210,113	52,77	210,084	9,09	0,029	1,926
22.02.2023 23	24,00	56,75	216,031	48,99	216,021	7,76	0,010	1,693
23.02.2023 23	24,00	64,66	217,550	54,68	217,531	9,98	0,019	2,186
24.02.2023 23	24,00	65,07	211,311	54,83	211,311	10,24	0,000	2,179
25.02.2023 23	24,00	58,87	210,042	50,58	210,022	8,29	0,020	1,756
26.02.2023 23	24,00	50,86	218,773	44,95	218,772	5,91	0,001	1,310
27.02.2023 23	24,00	52,40	211,471	46,06	211,452	6,34	0,019	1,357
28.02.2023 23	24,00	54,10	209,743	47,38	209,724	6,72	0,019	1,424
01.03.2023 23	24,00	54,30	216,392	47,59	216,381	6,71	0,011	1,467
02.03.2023 23	24,00	60,81	211,360	52,06	211,350	8,75	0,010	1,865
03.03.2023 23	24,00	59,53	210,770	51,44	210,751	8,09	0,019	1,720
04.03.2023 23	24,00	54,73	216,670	47,97	216,660	6,76	0,010	1,481
05.03.2023 23	24,00	54,07	210,802	47,31	210,792	6,76	0,010	1,441
06.03.2023 23	24,00	56,10	211,298	48,63	211,278	7,47	0,020	1,593
07.03.2023 23	24,00	61,50	217,564	52,97	217,545	8,53	0,019	1,870
08.03.2023 23	24,00	55,17	211,280	48,19	211,280	6,98	0,000	1,488
09.03.2023 23	24,00	54,15	210,951	47,53	210,921	6,62	0,030	1,411
10.03.2023 23	24,00	54,09	212,527	47,54	212,508	6,55	0,019	1,406
11.03.2023 23	24,00	54,13	208,438	47,61	208,418	6,52	0,020	1,374
12.03.2023 23	24,00	53,67	210,527	47,46	210,527	6,21	0,000	1,323
13.03.2023 23	24,00	55,60	213,324	48,62	213,294	6,98	0,030	1,504
14.03.2023 23	24,00	54,70	208,735	47,76	208,716	6,94	0,019	1,463
15.03.2023 23	24,00	53,93	210,619	47,42	210,599	6,51	0,020	1,386
16.03.2023 23	24,00	54,06	213,516	47,49	213,496	6,57	0,020	1,419
17.03.2023 23	24,00	53,81	208,955	47,15	208,955	6,66	0,000	1,405
18.03.2023 23	24,00	53,88	210,772	47,34	210,752	6,54	0,020	1,393
19.03.2023 23	24,00	53,77	213,971	47,44	213,951	6,33	0,020	1,368
20.03.2023 23	24,00	53,96	209,166	47,50	209,127	6,46	0,039	1,365
Среднее	24,00	56,05	212,260	48,78	212,244	7,27	0,016	1,559
Итого	720,00		6367,794		6367,311		0,483	46,779

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
19.02.2023	86263,130	80833,815	650,268
20.03.2023	92630,924	87201,126	697,047

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru