

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 717779

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
21.03.2023 23	24,00	53,96	210,705	47,55	210,695	6,41	0,010	1,365
22.03.2023 23	24,00	53,76	213,902	47,63	213,893	6,13	0,009	1,326
23.03.2023 23	24,00	54,06	209,028	47,72	209,017	6,34	0,011	1,341
24.03.2023 23	24,00	54,01	210,739	47,61	210,710	6,40	0,029	1,364
25.03.2023 23	24,00	53,91	214,193	47,73	214,183	6,18	0,010	1,338
26.03.2023 23	24,00	53,95	209,256	47,63	209,246	6,32	0,010	1,337
27.03.2023 23	24,00	54,05	210,716	47,65	210,726	6,40	-0,010	1,362
28.03.2023 23	24,00	55,95	214,426	49,24	214,426	6,71	0,000	1,453
29.03.2023 23	24,00	55,77	209,665	48,88	209,646	6,89	0,019	1,460
30.03.2023 23	24,00	58,99	211,291	51,15	211,281	7,84	0,010	1,672
31.03.2023 23	24,00	56,81	214,216	49,46	214,206	7,35	0,010	1,589
01.04.2023 23	24,00	61,33	209,952	52,71	209,913	8,62	0,039	1,824
02.04.2023 23	24,00	57,87	210,067	50,44	210,037	7,43	0,030	1,576
03.04.2023 23	24,00	54,06	214,532	47,65	214,493	6,41	0,039	1,389
04.04.2023 23	24,00	46,51	216,156	41,96	216,135	4,55	0,021	0,998
05.04.2023 23	24,00	54,29	210,720	47,96	210,711	6,33	0,009	1,350
06.04.2023 23	24,00	53,82	212,220	47,62	212,200	6,20	0,020	1,329
07.04.2023 23	24,00	54,28	216,354	48,05	216,334	6,23	0,020	1,362
08.04.2023 23	24,00	53,74	211,487	47,48	211,468	6,26	0,019	1,340
09.04.2023 23	24,00	54,14	212,995	47,87	212,975	6,27	0,020	1,350
10.04.2023 23	24,00	48,93	218,644	44,10	218,644	4,83	0,000	1,071
11.04.2023 23	24,00	48,90	213,079	43,94	213,059	4,96	0,020	1,074
12.04.2023 23	24,00	54,25	212,382	47,97	212,382	6,28	0,000	1,347
13.04.2023 23	24,00	53,93	216,549	47,78	216,520	6,15	0,029	1,345
14.04.2023 23	24,00	53,87	211,524	47,48	211,503	6,39	0,021	1,366
15.04.2023 23	24,00	44,05	9,656	32,30	9,647	11,75	0,009	0,114
16.04.2023 23	24,00	17,15	0,000	16,95	0,000	0,20	0,000	0,000
17.04.2023 23	24,00	16,48	0,000	16,43	0,000	0,05	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	16,18	0,000	16,15	0,000	0,03	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	16,29	0,000	16,32	0,000	-0,03	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	16,11	0,000	16,09	0,000	0,02	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,79	171,757	42,24	171,744	5,55	0,013	1,111
Итого	744,00		5324,454		5324,050		0,404	34,443

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
21.03.2023	92630,924	87201,126	697,047
20.04.2023	97955,378	92525,176	731,490

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru