

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720991

Дата	ВР, ч	Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	13,40	0,000	14,41	0,000	-1,01	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	14,64	0,000	15,27	0,000	-0,63	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	52,15	123,179	34,02	123,179	18,13	0,000	0,703
02.11.2022 23	24,00	53,52	176,329	48,20	176,329	5,32	0,000	0,909
03.11.2022 23	24,00	52,61	169,104	46,14	169,104	6,47	0,000	0,812
04.11.2022 23	24,00	53,87	190,048	48,93	190,048	4,94	0,000	0,939
05.11.2022 23	24,00	51,91	193,817	47,14	193,817	4,77	0,000	0,926
06.11.2022 23	24,00	51,60	194,436	46,64	194,436	4,96	0,000	0,967
07.11.2022 23	24,00	54,54	204,518	49,13	204,518	5,41	0,000	1,107
08.11.2022 23	24,00	56,16	208,975	50,81	208,975	5,35	0,000	1,114
09.11.2022 23	24,00	56,74	214,314	51,59	214,314	5,15	0,000	1,120
10.11.2022 23	24,00	54,94	222,888	49,78	222,888	5,16	0,000	1,149
11.11.2022 23	24,00	55,77	219,001	50,39	219,001	5,38	0,000	1,179
12.11.2022 23	24,00	56,20	218,164	50,77	218,164	5,43	0,000	1,185
13.11.2022 23	24,00	57,93	217,464	52,19	217,464	5,74	0,000	1,250
14.11.2022 23	24,00	55,28	217,753	50,07	217,753	5,21	0,000	1,136
15.11.2022 23	24,00	58,98	226,196	53,33	226,196	5,65	0,000	1,280
16.11.2022 23	24,00	57,38	230,086	52,00	230,086	5,38	0,000	1,239
17.11.2022 23	24,00	52,74	215,433	47,13	215,433	5,61	0,000	0,990
18.11.2022 23	24,00	53,05	234,033	48,17	234,033	4,88	0,000	1,048
19.11.2022 23	24,00	52,56	212,434	47,03	212,434	5,53	0,000	0,944
20.11.2022 23	24,00	43,61	247,670	41,01	247,670	2,60	0,000	0,645
21.11.2022 23	24,00	42,52	191,015	37,88	191,015	4,64	0,000	0,531
Среднее	24,00	50,09	188,124	44,87	188,124	5,22	0,000	0,921
Итого	552,00		4326,857		4326,857		0,000	21,172

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
30.10.2022	77831,652	77831,652	427,067
21.11.2022	82158,509	82158,509	448,239

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru