

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: TCPB-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720991

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
21.03.2023 23	24,00	55,58	211,801	50,07	211,801	5,51	0,000	1,167
22.03.2023 23	24,00	55,37	215,273	50,00	215,273	5,37	0,000	1,157
23.03.2023 23	24,00	55,69	210,252	50,17	210,252	5,52	0,000	1,163
24.03.2023 23	24,00	55,64	211,785	50,14	211,785	5,50	0,000	1,165
25.03.2023 23	24,00	55,51	215,396	50,16	215,396	5,35	0,000	1,154
26.03.2023 23	24,00	55,58	210,234	50,09	210,234	5,49	0,000	1,154
27.03.2023 23	24,00	55,67	211,575	50,14	211,575	5,53	0,000	1,170
28.03.2023 23	24,00	57,65	215,474	51,80	215,474	5,85	0,000	1,258
29.03.2023 23	24,00	57,52	210,241	51,53	210,241	5,99	0,000	1,259
30.03.2023 23	24,00	60,84	211,911	54,12	211,911	6,72	0,000	1,421
31.03.2023 23	24,00	58,56	214,764	52,38	214,764	6,18	0,000	1,329
01.04.2023 23	24,00	63,26	210,449	55,94	210,449	7,32	0,000	1,532
02.04.2023 23	24,00	59,61	210,242	53,28	210,242	6,33	0,000	1,330
03.04.2023 23	24,00	55,69	214,717	50,20	214,717	5,49	0,000	1,178
04.04.2023 23	24,00	47,83	216,449	43,98	216,449	3,85	0,000	0,863
05.04.2023 23	24,00	55,92	211,382	50,46	211,382	5,46	0,000	1,154
06.04.2023 23	24,00	55,43	212,615	50,07	212,615	5,36	0,000	1,139
07.04.2023 23	24,00	55,88	216,717	50,51	216,717	5,37	0,000	1,165
08.04.2023 23	24,00	55,34	211,392	49,95	211,392	5,39	0,000	1,140
09.04.2023 23	24,00	55,76	212,650	50,31	212,650	5,45	0,000	1,161
10.04.2023 23	24,00	50,36	218,518	46,17	218,518	4,19	0,000	0,932
11.04.2023 23	24,00	50,35	212,927	46,06	212,927	4,29	0,000	0,929
12.04.2023 23	24,00	55,87	212,382	50,52	212,382	5,35	0,000	1,137
13.04.2023 23	24,00	55,53	216,783	50,29	216,783	5,24	0,000	1,137
14.04.2023 23	24,00	55,50	211,495	50,05	211,495	5,45	0,000	1,152
15.04.2023 23	24,00	48,78	9,105	25,27	9,105	23,51	0,000	0,116
16.04.2023 23	24,00	20,34	0,000	20,70	0,000	-0,36	0,000	0,000
17.04.2023 23	24,00	16,79	0,000	17,57	0,000	-0,78	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	16,49	0,000	16,92	0,000	-0,43	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	17,15	0,000	17,55	0,000	-0,40	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	16,13	0,000	16,43	0,000	-0,30	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,41	172,146	44,28	172,146	5,12	0,000	0,950
Итого	744,00		5336,529		5336,529		0,000	29,463

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
21.03.2023	108426,732	108426,732	615,487
20.04.2023	113763,261	113763,261	644,949

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru