

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: BKT-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.11.2022 23	24,00	0,00	30,68	29,28	1,40	148,010	148,010	0,000	6,00	5,00	0,209
23.11.2022 23	24,00	0,00	42,27	37,88	4,39	147,120	147,120	0,000	6,00	5,00	0,646
24.11.2022 23	24,00	0,00	42,77	38,48	4,29	146,540	146,540	0,000	6,00	5,00	0,629
25.11.2022 23	24,00	0,00	41,55	37,50	4,05	146,200	146,200	0,000	6,00	5,00	0,591
26.11.2022 23	24,00	0,00	49,87	43,58	6,29	146,450	146,450	0,000	6,00	5,00	0,923
27.11.2022 23	24,00	0,00	52,91	45,99	6,92	146,520	146,520	0,000	6,00	5,00	1,016
28.11.2022 23	24,00	0,00	50,43	44,01	6,42	139,970	139,970	0,000	6,00	5,00	0,899
29.11.2022 23	24,00	0,00	50,35	43,93	6,42	149,050	149,050	0,000	6,00	5,00	0,954
30.11.2022 23	24,00	0,00	48,64	42,64	6,00	149,060	149,060	0,000	6,00	5,00	0,893
01.12.2022 23	24,00	0,00	47,62	41,83	5,79	148,700	148,700	0,000	6,00	5,00	0,861
02.12.2022 23	24,00	0,00	52,41	45,33	7,08	148,560	148,560	0,000	6,00	5,00	1,057
03.12.2022 23	24,00	0,00	52,28	45,13	7,15	147,520	147,520	0,000	6,00	5,00	1,056
04.12.2022 23	24,00	0,00	52,94	45,46	7,48	146,660	146,660	0,000	6,00	5,00	1,097
05.12.2022 23	24,00	0,00	56,71	47,88	8,83	142,400	142,400	0,000	6,00	5,00	1,260
06.12.2022 23	24,00	0,00	56,79	48,07	8,72	146,420	146,420	0,000	6,00	5,00	1,277
07.12.2022 23	24,00	0,00	57,07	48,21	8,86	145,330	145,330	0,000	6,00	5,00	1,288
08.12.2022 23	24,00	0,00	59,33	50,03	9,30	144,580	144,580	0,000	6,00	5,00	1,345
09.12.2022 23	24,00	0,00	58,07	49,33	8,74	144,140	144,140	0,000	6,00	5,00	1,260
10.12.2022 23	24,00	0,00	47,99	42,03	5,96	145,540	145,540	0,000	6,00	5,00	0,867
11.12.2022 23	24,00	0,00	51,89	44,88	7,01	145,240	145,240	0,000	6,00	5,00	1,018
12.12.2022 23	24,00	0,00	49,24	43,10	6,14	145,580	145,580	0,000	6,00	5,00	0,894
13.12.2022 23	24,00	0,00	49,96	43,70	6,26	145,450	145,450	0,000	6,00	5,00	0,912
14.12.2022 23	24,00	0,00	57,10	48,64	8,46	144,630	144,630	0,000	6,00	5,00	1,225
15.12.2022 23	24,00	0,00	56,19	47,99	8,20	142,400	142,400	0,000	6,00	5,00	1,167
16.12.2022 23	24,00	0,00	53,11	45,81	7,30	140,720	140,720	0,000	6,00	5,00	1,029
17.12.2022 23	24,00	0,00	50,07	43,47	6,60	143,350	143,350	0,000	6,00	5,00	0,944
18.12.2022 23	24,00	0,00	49,80	43,20	6,60	140,130	140,130	0,000	6,00	5,00	0,925
19.12.2022 23	24,00	0,00	62,08	51,60	10,48	140,810	140,810	0,000	6,00	5,00	1,476
20.12.2022 23	24,00	0,00	63,33	52,80	10,53	143,560	143,560	0,000	6,00	5,00	1,514
21.12.2022 23	24,00	0,00	62,14	51,39	10,75	125,220	125,220	0,000	6,00	5,00	1,347
Среднее	24,00	0,00	51,85	44,77	7,08	144,529	144,529	0,000	6,00	5,00	1,019
Итого	720,00	0,00				4335,860	4335,860	0,000			30,579

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru