

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.12.2022 по 21.01.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2022 23	24,00	0,00	61,25	51,53	9,72	146,890	146,890	0,000	6,00	5,00	1,428
23.12.2022 23	24,00	0,00	63,60	52,91	10,69	139,190	139,190	0,000	6,00	5,00	1,487
24.12.2022 23	24,00	0,00	59,45	50,38	9,07	145,740	145,740	0,000	6,00	5,00	1,324
25.12.2022 23	24,00	0,00	53,65	46,06	7,59	142,260	142,260	0,000	6,00	5,00	1,080
26.12.2022 23	24,00	0,00	53,69	46,15	7,54	144,450	144,450	0,000	6,00	5,00	1,089
27.12.2022 23	24,00	0,00	52,34	45,17	7,17	145,320	145,320	0,000	6,00	5,00	1,044
28.12.2022 23	24,00	0,00	56,24	47,46	8,78	140,540	140,540	0,000	6,00	5,00	1,232
29.12.2022 23	24,00	0,00	68,11	56,02	12,09	143,740	143,740	0,000	6,00	5,00	1,738
30.12.2022 23	24,00	0,00	62,67	52,41	10,26	143,870	143,870	0,000	6,00	5,00	1,474
31.12.2022 23	24,00	0,00	60,41	50,65	9,76	139,370	139,370	0,000	6,00	5,00	1,360
01.01.2023 23	24,00	0,00	54,83	46,83	8,00	141,500	141,500	0,000	6,00	5,00	1,134
02.01.2023 23	24,00	0,00	54,52	46,50	8,02	142,420	142,420	0,000	6,00	5,00	1,146
03.01.2023 23	24,00	0,00	55,95	47,29	8,66	139,420	139,420	0,000	6,00	5,00	1,207
04.01.2023 23	24,00	0,00	56,69	48,29	8,40	141,750	141,750	0,000	6,00	5,00	1,193
05.01.2023 23	24,00	0,00	55,37	47,15	8,22	142,150	142,150	0,000	6,00	5,00	1,167
06.01.2023 23	24,00	0,00	53,51	45,78	7,73	138,890	138,890	0,000	6,00	5,00	1,073
07.01.2023 23	24,00	0,00	67,25	55,27	11,98	142,610	142,610	0,000	6,00	5,00	1,711
08.01.2023 23	24,00	0,00	72,58	58,94	13,64	143,910	143,910	0,000	6,00	5,00	1,965
09.01.2023 23	24,00	0,00	70,23	57,05	13,18	139,960	139,960	0,000	6,00	5,00	1,847
10.01.2023 23	24,00	0,00	66,24	54,37	11,87	141,200	141,200	0,000	6,00	5,00	1,677
11.01.2023 23	24,00	0,00	67,17	55,20	11,97	142,910	142,910	0,000	6,00	5,00	1,711
12.01.2023 23	24,00	0,00	68,17	55,78	12,39	139,520	139,520	0,000	6,00	5,00	1,728
13.01.2023 23	24,00	0,00	70,23	56,75	13,48	113,280	113,280	0,000	6,00	5,00	1,527
14.01.2023 23	24,00	0,00	66,37	54,30	12,07	135,630	135,630	0,000	6,00	5,00	1,638
15.01.2023 23	24,00	0,00	64,64	53,26	11,38	135,930	135,930	0,000	6,00	5,00	1,548
16.01.2023 23	24,00	0,00	62,16	51,46	10,70	135,980	135,980	0,000	6,00	5,00	1,456
17.01.2023 23	24,00	0,00	61,62	51,32	10,30	136,190	136,190	0,000	6,00	5,00	1,402
18.01.2023 23	24,00	0,00	53,87	45,86	8,01	135,120	135,120	0,000	6,00	5,00	1,081
19.01.2023 23	24,00	0,00	57,10	48,12	8,98	135,040	135,040	0,000	6,00	5,00	1,213
20.01.2023 23	24,00	0,00	56,16	47,77	8,39	136,880	136,880	0,000	6,00	5,00	1,150
21.01.2023 23	24,00	0,00	56,25	47,69	8,56	136,910	136,910	0,000	6,00	5,00	1,172
Среднее	24,00	0,00	60,72	50,77	9,95	139,631	139,631	0,000	6,00	5,00	1,387
Итого	744,00	0,00				4328,570	4328,570	0,000			43,002

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru