

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2023 23	24,00	0,00	55,92	47,22	8,70	138,920	138,920	0,000	0,59	0,49	1,208
20.02.2023 23	24,00	0,00	57,84	48,69	9,15	143,950	143,950	0,000	0,59	0,49	1,318
21.02.2023 23	24,00	0,00	62,35	51,97	10,38	139,840	139,840	0,000	0,59	0,49	1,454
22.02.2023 23	24,00	0,00	57,90	48,87	9,03	144,490	144,490	0,000	0,59	0,49	1,306
23.02.2023 23	24,00	0,00	65,40	54,13	11,27	145,200	145,200	0,000	0,59	0,49	1,636
24.02.2023 23	24,00	0,00	65,62	54,05	11,57	141,020	141,020	0,000	0,59	0,49	1,631
25.02.2023 23	24,00	0,00	59,01	49,69	9,32	140,190	140,190	0,000	0,59	0,49	1,307
26.02.2023 23	24,00	0,00	51,02	44,28	6,74	145,680	145,680	0,000	0,59	0,49	0,985
27.02.2023 23	24,00	0,00	52,89	45,36	7,53	140,470	140,470	0,000	0,59	0,49	1,059
28.02.2023 23	24,00	0,00	54,44	46,61	7,83	139,810	139,810	0,000	0,59	0,49	1,096
01.03.2023 23	24,00	0,00	54,73	46,91	7,82	144,460	144,460	0,000	0,59	0,49	1,132
02.03.2023 23	24,00	0,00	61,45	51,37	10,08	140,940	140,940	0,000	0,59	0,49	1,421
03.03.2023 23	24,00	0,00	59,72	50,33	9,39	140,580	140,580	0,000	0,59	0,49	1,319
04.03.2023 23	24,00	0,00	55,07	47,07	8,00	144,470	144,470	0,000	0,59	0,49	1,157
05.03.2023 23	24,00	0,00	54,39	46,45	7,94	140,410	140,410	0,000	0,59	0,49	1,118
06.03.2023 23	24,00	0,00	56,89	47,99	8,90	140,760	140,760	0,000	0,59	0,49	1,252
07.03.2023 23	24,00	0,00	61,61	51,87	9,74	144,780	144,780	0,000	0,59	0,49	1,410
08.03.2023 23	24,00	0,00	55,53	47,31	8,22	140,420	140,420	0,000	0,59	0,49	1,159
09.03.2023 23	24,00	0,00	54,46	46,61	7,85	140,610	140,610	0,000	0,59	0,49	1,105
10.03.2023 23	24,00	0,00	54,38	46,65	7,73	142,220	142,220	0,000	0,59	0,49	1,098
11.03.2023 23	24,00	0,00	54,42	46,69	7,73	139,420	139,420	0,000	0,59	0,49	1,077
12.03.2023 23	24,00	0,00	53,97	46,62	7,35	140,520	140,520	0,000	0,59	0,49	1,035
13.03.2023 23	24,00	0,00	55,93	47,68	8,25	142,470	142,470	0,000	0,59	0,49	1,174
14.03.2023 23	24,00	0,00	55,02	46,86	8,16	139,260	139,260	0,000	0,59	0,49	1,136
15.03.2023 23	24,00	0,00	54,20	46,49	7,71	140,420	140,420	0,000	0,59	0,49	1,081
16.03.2023 23	24,00	0,00	54,36	46,71	7,65	142,490	142,490	0,000	0,59	0,49	1,091
17.03.2023 23	24,00	0,00	54,12	46,40	7,72	139,420	139,420	0,000	0,59	0,49	1,076
18.03.2023 23	24,00	0,00	54,16	46,53	7,63	140,620	140,620	0,000	0,59	0,49	1,075
19.03.2023 23	24,00	0,00	54,06	46,60	7,46	142,820	142,820	0,000	0,59	0,49	1,065
20.03.2023 23	24,00	0,00	54,26	46,62	7,64	139,620	139,620	0,000	0,59	0,49	1,065
Среднее	24,00	0,00	56,50	48,02	8,48	141,543	141,543	0,000	0,59	0,49	1,202
Итого	720,00	0,00				4246,280	4246,280	0,000			36,046

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru