

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2023 23	24,00	56,40	49,10	7,30	294,958	290,831	4,126	0,515	0,404	2,156
20.02.2023 23	24,00	58,69	50,82	7,87	304,212	299,861	4,351	0,534	0,416	2,404
21.02.2023 23	24,00	62,41	53,64	8,77	296,093	291,888	4,205	0,528	0,416	2,596
22.02.2023 23	24,00	58,58	50,89	7,69	306,136	301,847	4,289	0,535	0,416	2,359
23.02.2023 23	24,00	65,84	56,30	9,54	307,866	303,516	4,351	0,540	0,419	2,942
24.02.2023 23	24,00	65,47	55,96	9,51	299,350	295,063	4,287	0,525	0,411	2,856
25.02.2023 23	24,00	58,72	51,11	7,61	297,612	293,399	4,212	0,518	0,405	2,271
26.02.2023 23	24,00	51,15	45,49	5,66	309,621	305,250	4,371	0,540	0,418	1,746
27.02.2023 23	24,00	53,08	46,86	6,22	298,884	294,781	4,103	0,530	0,417	1,860
28.02.2023 23	24,00	54,60	48,05	6,55	297,199	293,049	4,150	0,516	0,404	1,950
01.03.2023 23	24,00	55,08	48,50	6,58	306,889	302,483	4,406	0,528	0,408	2,024
02.03.2023 23	24,00	61,78	53,35	8,43	299,315	295,075	4,241	0,529	0,415	2,529
03.03.2023 23	24,00	59,42	51,76	7,66	298,293	294,100	4,193	0,518	0,405	2,291
04.03.2023 23	24,00	55,21	48,59	6,62	307,363	302,865	4,498	0,524	0,404	2,036
05.03.2023 23	24,00	54,53	47,92	6,61	298,095	293,955	4,140	0,511	0,399	1,975
06.03.2023 23	24,00	57,49	49,96	7,53	299,197	294,853	4,344	0,524	0,410	2,258
07.03.2023 23	24,00	61,16	53,19	7,97	307,911	303,449	4,462	0,523	0,402	2,460
08.03.2023 23	24,00	55,76	48,86	6,90	298,507	294,327	4,180	0,520	0,407	2,062
09.03.2023 23	24,00	54,52	48,00	6,52	298,788	294,440	4,348	0,516	0,403	1,951
10.03.2023 23	24,00	54,53	48,02	6,51	301,055	296,613	4,442	0,516	0,402	1,962
11.03.2023 23	24,00	54,57	48,09	6,48	295,231	290,966	4,265	0,513	0,402	1,915
12.03.2023 23	24,00	54,11	47,91	6,20	298,355	294,056	4,299	0,515	0,403	1,852
13.03.2023 23	24,00	56,09	49,17	6,92	301,709	297,349	4,360	0,526	0,411	2,089
14.03.2023 23	24,00	55,16	48,31	6,85	295,440	291,135	4,305	0,515	0,405	2,025
15.03.2023 23	24,00	54,33	47,89	6,44	294,673	290,297	4,375	0,514	0,400	1,898
16.03.2023 23	24,00	54,51	48,07	6,44	300,861	296,409	4,452	0,520	0,404	1,941
17.03.2023 23	24,00	54,29	47,72	6,57	295,173	290,915	4,258	0,513	0,402	1,941
18.03.2023 23	24,00	54,32	47,86	6,46	298,029	293,766	4,263	0,516	0,402	1,928
19.03.2023 23	24,00	54,22	47,91	6,31	301,988	297,716	4,272	0,519	0,402	1,911
20.03.2023 23	24,00	54,42	47,92	6,50	295,351	291,384	3,967	0,513	0,402	1,924
Среднее	24,00	56,68	49,57	7,11	300,138	295,855	4,284	0,522	0,407	2,137
Итого	720,00				9004,154	8875,637	128,516			64,112

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
19.02.2023	80977,349	80375,999	555,867
20.03.2023	89981,502	89251,636	619,978

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru