

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: МБДОУ ДС №16 "Петушок" с. Агой

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Центральная, д. 14Г

Номер прибора: 1401935

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	15,01	15,39	-0,38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,000
31.10.2022 23	24,00	15,38	15,70	-0,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082	0,000
01.11.2022 23	24,00	33,01	27,52	5,49	57,914	57,639	0,275	0,000	1,346	0,533
02.11.2022 23	24,00	49,59	43,33	6,26	114,080	113,453	0,627	0,000	2,315	0,771
03.11.2022 23	24,00	46,20	40,29	5,91	121,953	121,103	0,850	0,000	2,366	0,710
04.11.2022 23	24,00	45,70	40,26	5,44	107,539	106,838	0,701	0,000	2,274	0,715
05.11.2022 23	24,00	47,56	42,10	5,46	128,103	127,028	1,075	0,000	2,131	0,692
06.11.2022 23	24,00	42,72	38,77	3,95	94,490	93,553	0,937	0,000	2,223	0,552
07.11.2022 23	24,00	45,15	40,29	4,86	102,422	101,847	0,575	0,000	2,141	0,621
08.11.2022 23	24,00	43,82	39,80	4,02	101,458	100,271	1,187	0,000	2,284	0,544
09.11.2022 23	24,00	43,00	39,53	3,47	97,644	96,689	0,955	0,000	2,315	0,518
10.11.2022 23	24,00	47,14	41,30	5,84	121,646	120,132	1,514	0,000	2,437	0,717
11.11.2022 23	24,00	42,70	38,26	4,44	91,082	90,243	0,839	0,000	2,090	0,590
12.11.2022 23	24,00	40,92	37,17	3,75	81,884	81,204	0,680	0,000	2,590	0,518
13.11.2022 23	24,00	40,68	37,53	3,15	85,062	84,061	1,001	0,000	2,661	0,459
14.11.2022 23	24,00	45,20	40,46	4,74	110,233	108,929	1,304	0,000	2,763	0,616
15.11.2022 23	24,00	45,65	39,10	6,55	101,624	100,574	1,050	0,000	2,172	0,664
16.11.2022 23	24,00	45,23	40,30	4,93	103,703	102,372	1,331	0,000	2,376	0,653
17.11.2022 23	24,00	42,87	38,78	4,09	94,429	93,196	1,233	0,000	2,274	0,568
18.11.2022 23	24,00	47,30	40,87	6,43	109,048	107,600	1,448	0,000	2,233	0,756
19.11.2022 23	24,00	24,75	24,39	0,36	14,904	14,720	0,184	0,000	1,489	0,113
20.11.2022 23	24,00	37,62	34,28	3,34	66,791	65,657	1,133	0,000	1,805	0,447
21.11.2022 23	24,00	37,57	35,41	2,16	64,466	63,630	0,836	0,000	1,642	0,354
Среднее	24,00	40,21	36,12	4,08	85,673	84,815	0,858	0,000	2,003	0,527
Итого	552,00				1970,476	1950,740	19,736			12,111

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
30.10.2022	0,000	798,537
21.11.2022	0,000	810,648

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru