

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.11.2022 23	24,00	30,71	29,57	1,14	144,655	144,655	0,000	6,000	5,500	0,166
23.11.2022 23	24,00	41,88	38,84	3,04	144,562	144,562	0,000	6,000	5,500	0,440
24.11.2022 23	24,00	43,23	40,16	3,07	144,120	144,120	0,000	6,000	5,500	0,443
25.11.2022 23	24,00	42,03	39,16	2,87	143,767	143,767	0,000	6,000	5,500	0,414
26.11.2022 23	24,00	49,82	45,52	4,30	144,016	144,016	0,000	6,000	5,500	0,620
27.11.2022 23	24,00	53,14	48,36	4,78	144,034	144,034	0,000	6,000	5,500	0,688
28.11.2022 23	24,00	50,69	46,23	4,46	136,488	136,488	0,000	6,000	5,500	0,609
29.11.2022 23	24,00	50,75	46,29	4,46	143,779	143,779	0,000	6,000	5,500	0,641
30.11.2022 23	24,00	48,92	44,73	4,19	144,079	144,079	0,000	6,000	5,500	0,604
01.12.2022 23	24,00	47,91	43,85	4,06	143,979	143,979	0,000	6,000	5,500	0,584
02.12.2022 23	24,00	52,59	47,77	4,83	143,941	143,941	0,000	6,000	5,500	0,695
03.12.2022 23	24,00	52,56	47,71	4,84	143,183	143,183	0,000	6,000	5,500	0,693
04.12.2022 23	24,00	53,12	48,06	5,06	142,374	142,374	0,000	6,000	5,500	0,720
05.12.2022 23	24,00	57,04	51,09	5,96	137,845	137,845	0,000	6,000	5,500	0,821
06.12.2022 23	24,00	57,17	51,27	5,89	141,943	141,943	0,000	6,000	5,500	0,836
07.12.2022 23	24,00	57,06	51,22	5,83	140,806	140,806	0,000	6,000	5,500	0,821
08.12.2022 23	24,00	59,54	53,32	6,22	140,576	140,576	0,000	6,000	5,500	0,874
09.12.2022 23	24,00	58,81	52,79	6,02	140,259	140,259	0,000	6,000	5,500	0,844
10.12.2022 23	24,00	48,21	44,09	4,13	141,066	141,066	0,000	6,000	5,500	0,582
11.12.2022 23	24,00	52,30	47,46	4,84	140,744	140,744	0,000	6,000	5,500	0,681
12.12.2022 23	24,00	49,57	45,26	4,31	140,728	140,728	0,000	6,000	5,500	0,607
13.12.2022 23	24,00	50,21	45,84	4,37	140,714	140,714	0,000	6,000	5,500	0,616
14.12.2022 23	24,00	57,13	51,35	5,78	140,230	140,230	0,000	6,000	5,500	0,811
15.12.2022 23	24,00	56,80	51,17	5,62	138,440	138,440	0,000	6,000	5,500	0,779
16.12.2022 23	24,00	53,46	48,38	5,08	136,374	136,374	0,000	6,000	5,500	0,693
17.12.2022 23	24,00	50,19	45,72	4,47	138,998	138,998	0,000	6,000	5,500	0,621
18.12.2022 23	24,00	50,15	45,62	4,53	135,711	135,711	0,000	6,000	5,500	0,615
19.12.2022 23	24,00	61,93	54,93	7,00	136,455	136,455	0,000	6,000	5,500	0,956
20.12.2022 23	24,00	63,90	56,73	7,17	140,011	140,011	0,000	6,000	5,500	1,005
21.12.2022 23	24,00	62,21	54,91	7,30	121,754	121,754	0,000	6,000	5,500	0,889
Среднее	24,00	52,10	47,25	4,85	140,521	140,521	0,000	6,000	5,500	0,679
Итого	720,00				4215,632	4215,632	0,000			20,368

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.11.2022	25330,186	25330,186	139,953
21.12.2022	29545,817	29545,817	160,321

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1