

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.12.2022 по 21.01.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2022 23	24,00	61,68	54,97	6,70	144,424	144,424	0,000	0,588	0,539	0,969
23.12.2022 23	24,00	63,87	56,56	7,31	136,793	136,793	0,000	0,588	0,539	1,000
24.12.2022 23	24,00	60,33	54,01	6,33	143,423	143,423	0,000	0,588	0,539	0,908
25.12.2022 23	24,00	53,89	48,56	5,33	139,018	139,018	0,000	0,588	0,539	0,741
26.12.2022 23	24,00	54,07	48,84	5,23	141,009	141,009	0,000	0,588	0,539	0,737
27.12.2022 23	24,00	52,61	47,61	5,01	141,928	141,928	0,000	0,588	0,539	0,711
28.12.2022 23	24,00	55,96	50,03	5,93	138,233	138,233	0,000	0,588	0,539	0,820
29.12.2022 23	24,00	68,32	60,12	8,19	142,390	142,390	0,000	0,588	0,539	1,168
30.12.2022 23	24,00	63,12	56,09	7,04	142,970	142,970	0,000	0,588	0,539	1,006
31.12.2022 23	24,00	60,86	54,14	6,72	138,613	138,613	0,000	0,588	0,539	0,931
01.01.2023 23	24,00	55,54	49,95	5,60	139,922	139,922	0,000	0,588	0,539	0,783
02.01.2023 23	24,00	54,59	49,12	5,47	141,019	141,019	0,000	0,588	0,539	0,771
03.01.2023 23	24,00	56,03	50,09	5,94	138,656	138,656	0,000	0,588	0,539	0,824
04.01.2023 23	24,00	57,54	51,59	5,95	140,574	140,574	0,000	0,588	0,539	0,836
05.01.2023 23	24,00	55,66	50,02	5,65	141,029	141,029	0,000	0,588	0,539	0,796
06.01.2023 23	24,00	53,79	48,37	5,43	136,520	136,520	0,000	0,588	0,539	0,741
07.01.2023 23	24,00	67,01	58,97	8,05	141,502	141,502	0,000	0,588	0,539	1,139
08.01.2023 23	24,00	72,94	63,83	9,11	144,089	144,089	0,000	0,588	0,539	1,314
09.01.2023 23	24,00	70,67	61,85	8,82	140,313	140,313	0,000	0,588	0,539	1,238
10.01.2023 23	24,00	66,57	58,59	7,98	141,025	141,025	0,000	0,588	0,539	1,125
11.01.2023 23	24,00	67,47	59,35	8,12	143,209	143,209	0,000	0,588	0,539	1,164
12.01.2023 23	24,00	68,57	60,11	8,47	139,811	139,811	0,000	0,588	0,539	1,185
13.01.2023 23	24,00	68,72	59,95	8,77	125,338	125,338	0,000	0,588	0,539	1,100
14.01.2023 23	24,00	66,86	58,80	8,05	137,772	137,772	0,000	0,588	0,539	1,111
15.01.2023 23	24,00	65,20	57,52	7,68	137,734	137,734	0,000	0,588	0,539	1,058
16.01.2023 23	24,00	62,47	55,33	7,14	137,388	137,388	0,000	0,588	0,539	0,981
17.01.2023 23	24,00	62,28	55,30	6,98	137,238	137,238	0,000	0,588	0,539	0,958
18.01.2023 23	24,00	54,49	48,98	5,51	135,850	135,850	0,000	0,588	0,539	0,749
19.01.2023 23	24,00	57,24	51,22	6,02	135,522	135,522	0,000	0,588	0,539	0,816
20.01.2023 23	24,00	56,78	51,02	5,77	136,543	136,543	0,000	0,588	0,539	0,787
21.01.2023 23	24,00	56,40	50,61	5,79	136,327	136,327	0,000	0,588	0,539	0,789
Среднее	24,00	61,02	54,24	6,78	139,232	139,232	0,000	0,588	0,539	0,944
Итого	744,00				4316,181	4316,181	0,000			29,254

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.12.2022	29545,817	29545,817	160,321
21.01.2023	33861,998	33861,998	189,574

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru