

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.01.2023 по 18.02.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.01.2023 23	24,00	59,34	53,00	6,34	137,228	137,228	0,000	6,000	5,500	0,870
23.01.2023 23	24,00	63,16	56,07	7,08	138,089	138,089	0,000	6,000	5,500	0,979
24.01.2023 23	24,00	65,03	57,58	7,45	138,675	138,675	0,000	6,000	5,500	1,034
25.01.2023 23	24,00	65,48	57,95	7,53	138,832	138,832	0,000	6,000	5,500	1,046
26.01.2023 23	24,00	67,25	59,34	7,91	138,309	138,309	0,000	6,000	5,500	1,095
27.01.2023 23	24,00	66,92	59,23	7,69	143,272	143,272	0,000	6,000	5,500	1,102
28.01.2023 23	24,00	57,73	51,80	5,93	139,343	139,343	0,000	6,000	5,500	0,826
29.01.2023 23	24,00	58,51	52,37	6,14	140,304	140,304	0,000	6,000	5,500	0,862
30.01.2023 23	24,00	56,09	50,38	5,71	140,456	140,456	0,000	6,000	5,500	0,801
31.01.2023 23	24,00	56,22	50,43	5,80	137,923	137,923	0,000	6,000	5,500	0,799
01.02.2023 23	24,00	58,36	52,17	6,19	140,553	140,553	0,000	6,000	5,500	0,870
02.02.2023 23	24,00	61,77	54,95	6,83	142,851	142,851	0,000	6,000	5,500	0,975
03.02.2023 23	24,00	58,83	52,47	6,36	139,531	139,531	0,000	6,000	5,500	0,887
04.02.2023 23	24,00	60,50	53,79	6,71	141,043	141,043	0,000	6,000	5,500	0,947
05.02.2023 23	24,00	59,77	53,26	6,50	141,693	141,693	0,000	6,000	5,500	0,921
06.02.2023 23	24,00	65,46	57,64	7,82	140,827	140,827	0,000	6,000	5,500	1,101
07.02.2023 23	24,00	76,00	66,11	9,89	143,578	143,578	0,000	6,000	5,500	1,422
08.02.2023 23	24,00	75,18	65,47	9,71	144,700	144,700	0,000	6,000	5,500	1,406
09.02.2023 23	24,00	69,68	60,94	8,74	140,456	140,456	0,000	6,000	5,500	1,229
10.02.2023 23	24,00	63,83	56,43	7,39	140,902	140,902	0,000	6,000	5,500	1,042
11.02.2023 23	24,00	63,63	56,20	7,43	142,799	142,799	0,000	6,000	5,500	1,061
12.02.2023 23	24,00	64,51	56,99	7,51	140,189	140,189	0,000	6,000	5,500	1,054
13.02.2023 23	24,00	71,71	62,65	9,06	142,861	142,861	0,000	6,000	5,500	1,295
14.02.2023 23	24,00	68,15	59,90	8,26	143,414	143,414	0,000	6,000	5,500	1,185
15.02.2023 23	24,00	65,64	57,93	7,71	145,090	145,090	0,000	6,000	5,500	1,119
16.02.2023 23	24,00	70,56	61,96	8,60	148,265	148,265	0,000	6,000	5,500	1,277
17.02.2023 23	24,00	71,23	62,50	8,74	147,254	147,254	0,000	6,000	5,500	1,288
18.02.2023 23	24,00	58,71	52,11	6,60	140,406	140,406	0,000	6,000	5,500	0,926
Среднее	24,00	64,26	56,84	7,42	141,387	141,387	0,000	6,000	5,500	1,051
Итого	672,00				3958,844	3958,844	0,000			29,419

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.01.2023	33861,998	33861,998	189,574
18.02.2023	37820,842	37820,842	218,993

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru