

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2023 23	24,00	56,98	50,71	6,27	140,146	140,146	0,000	0,588	0,539	0,878
20.02.2023 23	24,00	58,09	51,75	6,35	145,198	145,198	0,000	0,588	0,539	0,922
21.02.2023 23	24,00	63,65	56,26	7,39	141,498	141,498	0,000	0,588	0,539	1,045
22.02.2023 23	24,00	58,16	51,93	6,23	146,712	146,712	0,000	0,588	0,539	0,914
23.02.2023 23	24,00	65,55	57,96	7,59	149,262	149,262	0,000	0,588	0,539	1,133
24.02.2023 23	24,00	66,11	58,27	7,85	144,290	144,290	0,000	0,588	0,539	1,133
25.02.2023 23	24,00	59,89	53,36	6,53	142,705	142,705	0,000	0,588	0,539	0,932
26.02.2023 23	24,00	51,44	46,66	4,78	147,718	147,718	0,000	0,588	0,539	0,706
27.02.2023 23	24,00	53,05	47,89	5,16	142,681	142,681	0,000	0,588	0,539	0,736
28.02.2023 23	24,00	54,76	49,37	5,39	141,614	141,614	0,000	0,588	0,539	0,763
01.03.2023 23	24,00	54,92	49,63	5,29	146,168	146,168	0,000	0,588	0,539	0,774
02.03.2023 23	24,00	61,58	54,80	6,78	144,212	144,212	0,000	0,588	0,539	0,978
03.03.2023 23	24,00	60,49	54,09	6,40	143,576	143,576	0,000	0,588	0,539	0,920
04.03.2023 23	24,00	55,33	49,94	5,39	146,503	146,503	0,000	0,588	0,539	0,790
05.03.2023 23	24,00	54,69	49,27	5,42	142,417	142,417	0,000	0,588	0,539	0,772
06.03.2023 23	24,00	56,60	50,73	5,87	142,747	142,747	0,000	0,588	0,539	0,838
07.03.2023 23	24,00	62,53	55,84	6,70	148,136	148,136	0,000	0,588	0,539	0,992
08.03.2023 23	24,00	55,83	50,26	5,57	143,372	143,372	0,000	0,588	0,539	0,798
09.03.2023 23	24,00	54,79	49,48	5,31	143,653	143,653	0,000	0,588	0,539	0,763
10.03.2023 23	24,00	54,66	49,45	5,21	146,226	146,226	0,000	0,588	0,539	0,761
11.03.2023 23	24,00	54,75	49,50	5,25	142,561	142,561	0,000	0,588	0,539	0,748
12.03.2023 23	24,00	54,24	49,20	5,04	143,524	143,524	0,000	0,588	0,539	0,723
13.03.2023 23	24,00	56,18	50,65	5,53	145,957	145,957	0,000	0,588	0,539	0,807
14.03.2023 23	24,00	55,31	49,84	5,47	142,581	142,581	0,000	0,588	0,539	0,780
15.03.2023 23	24,00	54,58	49,37	5,21	143,549	143,549	0,000	0,588	0,539	0,747
16.03.2023 23	24,00	54,68	49,50	5,18	145,830	145,830	0,000	0,588	0,539	0,755
17.03.2023 23	24,00	54,42	49,18	5,24	142,357	142,357	0,000	0,588	0,539	0,747
18.03.2023 23	24,00	54,50	49,31	5,19	143,368	143,368	0,000	0,588	0,539	0,744
19.03.2023 23	24,00	54,36	49,28	5,09	145,784	145,784	0,000	0,588	0,539	0,741
20.03.2023 23	24,00	54,57	49,40	5,17	142,258	142,258	0,000	0,588	0,539	0,735
Среднее	24,00	56,89	51,10	5,79	144,220	144,220	0,000	0,588	0,539	0,836
Итого	720,00				4326,604	4326,604	0,000			25,076

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
19.02.2023	37820,842	37820,842	218,993
20.03.2023	42147,446	42147,446	244,069

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru