

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2023 по 16.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2023 23	24,00	54,56	49,39	5,16	145,210	151,700	-6,490	6,000	5,500	0,739
22.03.2023 23	24,00	54,34	49,30	5,04	147,760	154,270	-6,510	6,000	5,500	0,734
23.03.2023 23	24,00	54,68	49,48	5,20	144,150	150,450	-6,300	6,000	5,500	0,739
24.03.2023 23	24,00	54,61	49,45	5,17	145,060	151,560	-6,500	6,000	5,500	0,739
25.03.2023 23	24,00	54,50	49,43	5,07	147,740	154,440	-6,700	6,000	5,500	0,738
26.03.2023 23	24,00	54,55	49,41	5,14	144,090	150,500	-6,410	6,000	5,500	0,731
27.03.2023 23	24,00	54,62	49,44	5,18	144,850	151,340	-6,490	6,000	5,500	0,740
28.03.2023 23	24,00	56,58	51,15	5,43	148,320	154,420	-6,100	6,000	5,500	0,794
29.03.2023 23	24,00	56,31	50,73	5,58	144,320	150,820	-6,500	6,000	5,500	0,794
30.03.2023 23	24,00	59,73	53,52	6,21	146,840	151,630	-4,790	6,000	5,500	0,897
31.03.2023 23	24,00	57,47	51,62	5,85	148,930	153,580	-4,650	6,000	5,500	0,858
01.04.2023 23	24,00	62,14	55,32	6,82	146,610	149,620	-3,010	6,000	5,500	0,983
02.04.2023 23	24,00	58,72	52,73	5,98	146,140	149,990	-3,850	6,000	5,500	0,860
03.04.2023 23	24,00	54,59	49,43	5,16	148,500	153,980	-5,480	6,000	5,500	0,755
04.04.2023 23	24,00	47,07	43,26	3,81	148,510	154,750	-6,240	6,000	5,500	0,561
05.04.2023 23	24,00	54,88	49,69	5,20	143,690	148,910	-5,220	6,000	5,500	0,736
06.04.2023 23	24,00	54,42	49,30	5,12	144,380	149,830	-5,450	6,000	5,500	0,729
07.04.2023 23	24,00	54,84	49,74	5,11	147,380	152,800	-5,420	6,000	5,500	0,742
08.04.2023 23	24,00	54,32	49,22	5,09	143,250	148,600	-5,350	6,000	5,500	0,720
09.04.2023 23	24,00	54,72	49,55	5,17	144,100	149,210	-5,110	6,000	5,500	0,735
10.04.2023 23	24,00	49,42	45,36	4,06	147,920	153,760	-5,840	6,000	5,500	0,593
11.04.2023 23	24,00	49,36	45,23	4,13	144,190	150,800	-6,610	6,000	5,500	0,589
12.04.2023 23	24,00	54,81	49,78	5,03	144,510	151,470	-6,960	6,000	5,500	0,717
13.04.2023 23	24,00	54,49	49,55	4,94	147,480	154,410	-6,930	6,000	5,500	0,719
14.04.2023 23	24,00	54,42	49,23	5,18	143,640	150,380	-6,740	6,000	5,500	0,734
15.04.2023 23	24,00	54,72	49,52	5,20	4,840	5,040	-0,200	6,000	5,500	0,025
16.04.2023 23	24,00	14,67	16,13	-1,46	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	53,32	48,37	4,95	135,274	140,676	-5,402	6,000	5,500	0,693
Итого	648,00				3652,410	3798,260	-145,850			18,700

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
21.03.2023	42774,349	166662,316	244,069
16.04.2023	46426,759	170460,576	262,769

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru