

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.11.2022 23	24,00	30,73	29,56	1,17	161,900	160,210	1,690	6,000	5,500	0,106
23.11.2022 23	24,00	41,93	38,69	3,24	163,310	161,540	1,770	6,000	5,500	0,438
24.11.2022 23	24,00	43,29	40,00	3,28	163,710	161,690	2,020	6,000	5,500	0,459
25.11.2022 23	24,00	42,07	39,02	3,05	164,190	161,750	2,440	6,000	5,500	0,431
26.11.2022 23	24,00	49,94	45,38	4,56	164,950	162,770	2,180	6,000	5,500	0,739
27.11.2022 23	24,00	53,28	48,20	5,07	165,560	163,220	2,340	6,000	5,500	0,828
28.11.2022 23	24,00	50,81	46,03	4,78	157,080	154,530	2,550	6,000	5,500	0,710
29.11.2022 23	24,00	50,86	46,07	4,79	165,310	161,980	3,330	6,000	5,500	0,735
30.11.2022 23	24,00	49,02	44,54	4,48	165,370	162,290	3,080	6,000	5,500	0,688
01.12.2022 23	24,00	48,00	43,69	4,31	164,900	162,310	2,590	6,000	5,500	0,654
02.12.2022 23	24,00	52,73	47,56	5,17	164,790	162,670	2,120	6,000	5,500	0,834
03.12.2022 23	24,00	52,74	47,57	5,17	164,180	161,860	2,320	6,000	5,500	0,823
04.12.2022 23	24,00	53,26	47,86	5,40	164,170	161,390	2,780	6,000	5,500	0,850
05.12.2022 23	24,00	57,20	50,84	6,35	159,490	156,860	2,630	6,000	5,500	0,980
06.12.2022 23	24,00	57,31	51,08	6,23	163,860	161,880	1,980	6,000	5,500	0,995
07.12.2022 23	24,00	57,21	51,05	6,16	163,270	161,000	2,270	6,000	5,500	0,972
08.12.2022 23	24,00	59,68	53,06	6,62	162,830	160,870	1,960	6,000	5,500	1,054
09.12.2022 23	24,00	58,94	52,59	6,35	162,280	160,330	1,950	6,000	5,500	1,010
10.12.2022 23	24,00	48,30	43,97	4,32	162,320	160,440	1,880	6,000	5,500	0,640
11.12.2022 23	24,00	52,40	47,30	5,10	162,070	160,580	1,490	6,000	5,500	0,772
12.12.2022 23	24,00	49,67	45,15	4,52	162,050	160,610	1,440	6,000	5,500	0,684
13.12.2022 23	24,00	50,34	45,73	4,60	162,310	160,830	1,480	6,000	5,500	0,704
14.12.2022 23	24,00	57,30	51,16	6,14	162,180	160,850	1,330	6,000	5,500	0,971
15.12.2022 23	24,00	56,94	50,97	5,97	160,160	158,730	1,430	6,000	5,500	0,927
16.12.2022 23	24,00	53,60	48,24	5,37	158,050	156,290	1,760	6,000	5,500	0,840
17.12.2022 23	24,00	50,28	45,52	4,76	161,230	159,220	2,010	6,000	5,500	0,701
18.12.2022 23	24,00	50,25	45,41	4,84	157,420	155,540	1,880	6,000	5,500	0,698
19.12.2022 23	24,00	62,12	54,67	7,45	158,990	157,140	1,850	6,000	5,500	1,159
20.12.2022 23	24,00	64,07	56,50	7,57	162,980	161,280	1,700	6,000	5,500	1,207
21.12.2022 23	24,00	62,40	54,63	7,77	139,290	138,140	1,150	6,000	5,500	1,065
Среднее	24,00	52,22	47,07	5,15	161,673	159,627	2,047	6,000	5,500	0,789
Итого	720,00				4850,200	4788,800	61,400			23,674

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.11.2022	25560,519	23604,839	154,240
21.12.2022	30410,719	28393,639	177,914

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru