

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2023 по 16.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2023 23	24,00	54,62	47,48	7,14	118,880	116,160	2,720	6,000	5,500	0,836
22.03.2023 23	24,00	54,39	47,42	6,97	121,010	118,200	2,810	6,000	5,500	0,831
23.03.2023 23	24,00	54,73	47,55	7,17	118,130	115,330	2,800	6,000	5,500	0,835
24.03.2023 23	24,00	54,66	47,54	7,12	118,900	116,090	2,810	6,000	5,500	0,833
25.03.2023 23	24,00	54,54	47,58	6,96	121,140	118,280	2,860	6,000	5,500	0,830
26.03.2023 23	24,00	54,60	47,47	7,12	118,170	115,350	2,820	6,000	5,500	0,829
27.03.2023 23	24,00	54,70	47,50	7,20	118,870	116,020	2,850	6,000	5,500	0,843
28.03.2023 23	24,00	56,64	49,10	7,54	121,470	118,540	2,930	6,000	5,500	0,901
29.03.2023 23	24,00	56,40	48,73	7,67	118,580	115,720	2,860	6,000	5,500	0,894
30.03.2023 23	24,00	59,79	51,23	8,56	119,930	116,940	2,990	6,000	5,500	1,007
31.03.2023 23	24,00	57,53	49,52	8,01	121,770	118,790	2,980	6,000	5,500	0,958
01.04.2023 23	24,00	62,18	52,85	9,33	119,600	116,530	3,070	6,000	5,500	1,095
02.04.2023 23	24,00	58,76	50,58	8,18	119,270	116,270	3,000	6,000	5,500	0,960
03.04.2023 23	24,00	54,64	47,60	7,04	121,630	118,640	2,990	6,000	5,500	0,843
04.04.2023 23	24,00	47,03	41,87	5,15	122,160	119,170	2,990	6,000	5,500	0,571
05.04.2023 23	24,00	54,94	47,88	7,07	118,080	116,010	2,070	6,000	5,500	0,822
06.04.2023 23	24,00	54,47	47,54	6,92	118,550	116,670	1,880	6,000	5,500	0,809
07.04.2023 23	24,00	54,89	47,94	6,95	121,010	119,080	1,930	6,000	5,500	0,829
08.04.2023 23	24,00	54,36	47,39	6,97	117,900	115,990	1,910	6,000	5,500	0,810
09.04.2023 23	24,00	54,76	47,67	7,08	118,590	116,690	1,900	6,000	5,500	0,827
10.04.2023 23	24,00	49,42	43,89	5,53	121,900	119,840	2,060	6,000	5,500	0,624
11.04.2023 23	24,00	49,39	43,72	5,67	119,160	116,640	2,520	6,000	5,500	0,626
12.04.2023 23	24,00	54,88	47,96	6,92	119,420	116,630	2,790	6,000	5,500	0,813
13.04.2023 23	24,00	54,54	47,71	6,83	122,090	119,110	2,980	6,000	5,500	0,822
14.04.2023 23	24,00	54,50	47,37	7,13	118,960	116,030	2,930	6,000	5,500	0,835
15.04.2023 23	23,34	35,72	41,52	-5,80	11,110	11,140	-0,030	6,000	5,500	0,032
16.04.2023 23	24,00	19,46	24,35	-4,89	1,110	1,250	-0,140	6,000	5,500	0,000
Среднее	23,98	52,83	46,63	6,21	111,385	108,930	2,455	6,000	5,500	0,775
Итого	647,34				3007,390	2941,110	66,280			20,915

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
21.03.2023	42918,579	40633,569	274,054
16.04.2023	45925,969	43574,679	294,969

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru