

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.11.2022 23	24,00	30,72	29,46	1,26	238,912	238,912	0,000	6,000	5,500	0,302
23.11.2022 23	24,00	41,83	38,25	3,58	239,934	239,934	0,000	6,000	5,500	0,860
24.11.2022 23	24,00	43,20	39,61	3,59	239,572	239,572	0,000	6,000	5,500	0,861
25.11.2022 23	24,00	42,01	38,63	3,38	240,235	240,235	0,000	6,000	5,500	0,812
26.11.2022 23	24,00	49,80	44,72	5,08	240,820	240,820	0,000	6,000	5,500	1,222
27.11.2022 23	24,00	53,13	47,48	5,65	240,837	240,837	0,000	6,000	5,500	1,361
28.11.2022 23	24,00	50,65	45,38	5,27	227,506	227,506	0,000	6,000	5,500	1,200
29.11.2022 23	24,00	50,73	45,47	5,26	238,007	238,007	0,000	6,000	5,500	1,251
30.11.2022 23	24,00	48,90	43,97	4,93	238,667	238,667	0,000	6,000	5,500	1,177
01.12.2022 23	24,00	47,88	43,16	4,72	238,986	238,986	0,000	6,000	5,500	1,129
02.12.2022 23	24,00	52,58	46,88	5,71	239,307	239,307	0,000	6,000	5,500	1,365
03.12.2022 23	24,00	52,60	46,87	5,73	238,228	238,228	0,000	6,000	5,500	1,364
04.12.2022 23	24,00	53,11	47,16	5,96	237,527	237,527	0,000	6,000	5,500	1,415
05.12.2022 23	24,00	57,02	49,98	7,04	230,089	230,089	0,000	6,000	5,500	1,620
06.12.2022 23	24,00	57,13	50,16	6,97	237,108	237,108	0,000	6,000	5,500	1,651
07.12.2022 23	24,00	57,03	50,11	6,92	235,205	235,205	0,000	6,000	5,500	1,628
08.12.2022 23	24,00	59,48	52,07	7,41	234,483	234,483	0,000	6,000	5,500	1,738
09.12.2022 23	24,00	58,76	51,61	7,15	233,980	233,980	0,000	6,000	5,500	1,674
10.12.2022 23	24,00	48,18	43,36	4,82	235,602	235,602	0,000	6,000	5,500	1,136
11.12.2022 23	24,00	52,25	46,58	5,67	235,621	235,621	0,000	6,000	5,500	1,335
12.12.2022 23	24,00	49,54	44,51	5,03	235,957	235,957	0,000	6,000	5,500	1,186
13.12.2022 23	24,00	50,21	45,07	5,14	235,779	235,779	0,000	6,000	5,500	1,212
14.12.2022 23	24,00	57,12	50,25	6,87	234,742	234,742	0,000	6,000	5,500	1,612
15.12.2022 23	24,00	56,78	50,10	6,68	231,580	231,580	0,000	6,000	5,500	1,546
16.12.2022 23	24,00	53,44	47,41	6,04	228,605	228,605	0,000	6,000	5,500	1,380
17.12.2022 23	24,00	50,14	44,86	5,28	233,354	233,354	0,000	6,000	5,500	1,232
18.12.2022 23	24,00	50,11	44,75	5,36	228,276	228,276	0,000	6,000	5,500	1,223
19.12.2022 23	24,00	61,89	53,61	8,28	228,628	228,628	0,000	6,000	5,500	1,892
20.12.2022 23	24,00	63,86	55,43	8,43	233,633	233,633	0,000	6,000	5,500	1,969
21.12.2022 23	24,00	62,16	53,48	8,69	199,995	199,995	0,000	6,000	5,500	1,738
Среднее	24,00	52,08	46,35	5,73	234,373	234,373	0,000	6,000	5,500	1,336
Итого	720,00				7031,178	7031,178	0,000			40,090

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.11.2022	32723,606	32723,606	260,637
21.12.2022	39754,783	39754,783	300,727

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru