

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.12.2022 по 21.01.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2022 23	24,00	61,56	53,61	7,95	233,859	233,859	0,000	0,588	0,539	1,859
23.12.2022 23	24,00	63,78	55,13	8,66	220,272	220,272	0,000	0,588	0,539	1,907
24.12.2022 23	24,00	60,23	52,74	7,48	232,975	232,975	0,000	0,588	0,539	1,744
25.12.2022 23	24,00	53,86	47,59	6,26	227,363	227,363	0,000	0,588	0,539	1,424
26.12.2022 23	24,00	54,06	47,88	6,18	230,488	230,488	0,000	0,588	0,539	1,423
27.12.2022 23	24,00	52,61	46,65	5,96	232,141	232,141	0,000	0,588	0,539	1,382
28.12.2022 23	24,00	55,99	48,92	7,07	226,228	226,228	0,000	0,588	0,539	1,599
29.12.2022 23	24,00	68,23	58,38	9,86	230,514	230,514	0,000	0,588	0,539	2,273
30.12.2022 23	24,00	63,04	54,61	8,43	231,762	231,762	0,000	0,588	0,539	1,955
31.12.2022 23	24,00	60,79	52,73	8,06	224,510	224,510	0,000	0,588	0,539	1,810
01.01.2023 23	24,00	55,49	48,79	6,71	227,857	227,857	0,000	0,588	0,539	1,528
02.01.2023 23	24,00	54,52	47,99	6,53	230,322	230,322	0,000	0,588	0,539	1,503
03.01.2023 23	24,00	55,88	48,82	7,06	225,578	225,578	0,000	0,588	0,539	1,592
04.01.2023 23	24,00	57,48	50,39	7,09	228,340	228,340	0,000	0,588	0,539	1,618
05.01.2023 23	24,00	55,60	48,86	6,74	229,227	229,227	0,000	0,588	0,539	1,544
06.01.2023 23	24,00	53,86	47,36	6,51	223,763	223,763	0,000	0,588	0,539	1,455
07.01.2023 23	24,00	66,95	57,26	9,69	229,367	229,367	0,000	0,588	0,539	2,222
08.01.2023 23	24,00	72,88	61,93	10,96	232,703	232,703	0,000	0,588	0,539	2,551
09.01.2023 23	24,00	70,61	59,98	10,63	227,423	227,423	0,000	0,588	0,539	2,418
10.01.2023 23	24,00	66,46	56,88	9,58	230,254	230,254	0,000	0,588	0,539	2,207
11.01.2023 23	24,00	67,35	57,62	9,73	234,218	234,218	0,000	0,588	0,539	2,280
12.01.2023 23	24,00	68,43	58,26	10,17	228,647	228,647	0,000	0,588	0,539	2,327
13.01.2023 23	24,00	68,46	58,19	10,27	206,486	206,486	0,000	0,588	0,539	2,122
14.01.2023 23	24,00	66,70	57,40	9,30	227,666	227,666	0,000	0,588	0,539	2,117
15.01.2023 23	24,00	65,08	56,26	8,82	226,879	226,879	0,000	0,588	0,539	2,001
16.01.2023 23	24,00	62,35	54,09	8,26	225,760	225,760	0,000	0,588	0,539	1,864
17.01.2023 23	24,00	62,12	53,96	8,16	226,267	226,267	0,000	0,588	0,539	1,846
18.01.2023 23	24,00	54,35	47,98	6,36	225,332	225,332	0,000	0,588	0,539	1,434
19.01.2023 23	24,00	57,15	50,07	7,07	224,168	224,168	0,000	0,588	0,539	1,585
20.01.2023 23	24,00	56,69	49,94	6,75	226,496	226,496	0,000	0,588	0,539	1,528
21.01.2023 23	24,00	56,29	49,52	6,77	226,350	226,350	0,000	0,588	0,539	1,532
Среднее	24,00	60,93	52,90	8,03	227,523	227,523	0,000	0,588	0,539	1,828
Итого	744,00				7053,212	7053,212	0,000			56,653

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.12.2022	39754,783	39754,783	300,727
21.01.2023	46807,995	46807,995	357,380

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru