

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 31.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Номер прибора: 1107399

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
31.10.2022 23	24,00	16,23	0,000	16,19	0,000	0,04	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	43,15	72,721	34,44	72,476	8,71	0,245	0,640
02.11.2022 23	24,00	47,46	339,142	40,60	337,730	6,86	1,412	2,324
03.11.2022 23	24,00	47,08	370,971	40,93	369,534	6,15	1,437	2,279
04.11.2022 23	24,00	42,40	349,457	37,44	348,345	4,96	1,112	1,730
05.11.2022 23	24,00	41,73	342,572	36,72	341,558	5,01	1,014	1,711
06.11.2022 23	24,00	48,48	357,365	41,70	355,619	6,78	1,746	2,418
07.11.2022 23	24,00	49,01	373,124	42,33	371,012	6,68	2,112	2,491
08.11.2022 23	24,00	43,53	353,067	38,17	351,532	5,36	1,535	1,891
09.11.2022 23	24,00	42,41	348,155	37,30	346,470	5,11	1,685	1,775
10.11.2022 23	24,00	41,73	344,175	36,81	342,352	4,92	1,823	1,689
11.11.2022 23	24,00	40,27	348,755	35,77	347,062	4,50	1,693	1,569
12.11.2022 23	24,00	42,00	349,922	36,96	348,016	5,04	1,906	1,760
13.11.2022 23	24,00	41,85	338,502	36,80	336,789	5,05	1,713	1,705
14.11.2022 23	24,00	43,80	342,895	38,40	340,862	5,40	2,033	1,845
15.11.2022 23	24,00	47,36	366,459	41,25	363,526	6,11	2,933	2,234
16.11.2022 23	24,00	44,13	349,417	38,67	347,399	5,46	2,018	1,904
17.11.2022 23	24,00	41,55	335,259	36,79	333,801	4,76	1,458	1,590
18.11.2022 23	24,00	41,33	334,884	36,70	333,310	4,63	1,574	1,542
19.11.2022 23	24,00	39,94	333,479	35,74	332,331	4,20	1,148	1,393
20.11.2022 23	24,00	38,44	321,577	34,55	320,851	3,89	0,726	1,247
21.11.2022 23	24,00	35,49	304,011	32,32	303,865	3,17	0,146	0,961
Среднее	24,00	41,79	317,087	36,66	315,656	5,13	1,430	1,668
Итого	528,00		6975,909		6944,440		31,469	36,698

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
31.10.2022	125067,922	33809,910	799,720
21.11.2022	132043,831	40754,350	836,418

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru