

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 13/5

Номер прибора: 903519

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.02.2022	24,00	57,88	174,225	51,45	186,195	6,43	-11,970	1,197
20.02.2022	24,00	53,69	173,254	48,15	184,397	5,54	-11,143	1,022
21.02.2022	24,00	52,05	172,036	46,74	183,188	5,31	-11,152	0,973
22.02.2022	24,00	53,62	171,719	48,05	183,534	5,57	-11,815	1,022
23.02.2022	24,00	49,79	169,658	45,02	180,776	4,77	-11,118	0,862
24.02.2022	24,00	42,88	169,906	39,55	180,492	3,33	-10,586	0,605
25.02.2022	24,00	42,35	171,468	39,04	180,672	3,31	-9,204	0,600
26.02.2022	24,00	43,54	171,308	39,87	180,547	3,67	-9,239	0,663
27.02.2022	24,00	54,24	170,365	48,17	179,161	6,07	-8,796	1,088
28.02.2022	24,00	54,93	168,871	48,86	178,101	6,07	-9,230	1,082
01.03.2022	24,00	49,29	166,502	44,39	176,758	4,90	-10,256	0,869
02.03.2022	24,00	54,72	164,846	48,58	175,038	6,14	-10,192	1,075
03.03.2022	24,00	55,11	163,178	48,86	173,098	6,25	-9,920	1,082
04.03.2022	24,00	55,21	163,327	48,91	173,231	6,30	-9,904	1,090
05.03.2022	24,00	56,24	160,317	49,56	171,105	6,68	-10,788	1,144
06.03.2022	24,00	56,09	158,143	49,28	168,825	6,81	-10,682	1,150
07.03.2022	24,00	57,17	157,230	50,10	167,802	7,07	-10,572	1,186
08.03.2022	24,00	56,83	156,903	49,82	167,211	7,01	-10,308	1,172
09.03.2022	24,00	56,11	156,544	49,07	166,231	7,04	-9,687	1,171
10.03.2022	24,00	52,27	139,251	45,93	148,136	6,34	-8,885	0,944
11.03.2022	24,00	57,47	129,257	50,55	139,828	6,92	-10,571	0,950
12.03.2022	24,00	59,08	152,432	51,01	161,825	8,07	-9,393	1,306
13.03.2022	24,00	58,14	145,459	50,07	155,078	8,07	-9,619	1,251
14.03.2022	24,00	52,55	160,466	46,32	171,736	6,23	-11,270	1,074
15.03.2022	24,00	56,08	178,519	49,60	190,839	6,48	-12,320	1,237
16.03.2022	24,00	57,52	172,925	50,62	185,010	6,90	-12,085	1,276
17.03.2022	24,00	58,59	167,539	51,16	179,159	7,43	-11,620	1,331
18.03.2022	24,00	58,90	164,274	51,26	174,665	7,64	-10,391	1,333
19.03.2022	24,00	58,99	161,001	51,18	171,107	7,81	-10,106	1,336
20.03.2022	24,00	58,49	158,857	50,72	169,246	7,77	-10,389	1,314
21.03.2022	24,00	59,27	158,557	51,46	168,399	7,81	-9,842	1,315
Среднее	24,00	54,49	162,850	48,17	173,271	6,31	-10,421	1,088
Итого	744,00		5048,337		5371,390		-323,053	33,718

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.02.2022	69142,881	69947,972	500,221
21.03.2022	74191,218	75319,362	533,939

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru