

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 13/5

Номер прибора: 903519

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022	24,00	55,71	157,690	48,86	167,511	6,85	-9,821	1,147
23.03.2022	24,00	57,27	156,336	50,06	166,096	7,21	-9,760	1,196
24.03.2022	24,00	55,23	155,273	48,45	164,783	6,78	-9,510	1,117
25.03.2022	24,00	57,51	153,530	50,09	161,340	7,42	-7,810	1,198
26.03.2022	24,00	58,52	151,119	50,73	159,169	7,79	-8,050	1,239
27.03.2022	24,00	58,92	151,569	51,04	159,364	7,88	-7,795	1,257
28.03.2022	24,00	59,07	150,769	51,10	158,163	7,97	-7,394	1,259
29.03.2022	24,00	58,71	149,889	50,84	155,503	7,87	-5,614	1,223
30.03.2022	24,00	44,10	140,783	39,67	145,911	4,43	-5,128	0,645
31.03.2022	24,00	52,98	76,919	45,32	79,737	7,66	-2,818	0,611
01.04.2022	24,00	42,66	147,450	38,32	153,299	4,34	-5,849	0,662
02.04.2022	24,00	36,79	61,593	33,85	63,892	2,94	-2,299	0,187
03.04.2022	24,00	39,91	141,246	36,11	148,983	3,80	-7,737	0,570
04.04.2022	24,00	51,80	138,703	45,02	144,798	6,78	-6,095	0,982
05.04.2022	24,00	52,32	132,732	45,51	138,307	6,81	-5,575	0,943
06.04.2022	24,00	48,88	129,851	42,74	135,177	6,14	-5,326	0,830
07.04.2022	24,00	45,54	105,377	39,72	109,907	5,82	-4,530	0,639
08.04.2022	24,00	46,61	117,354	40,45	121,615	6,16	-4,261	0,751
09.04.2022	24,00	40,43	126,481	36,23	130,981	4,20	-4,500	0,551
10.04.2022	24,00	42,57	122,757	37,84	126,903	4,73	-4,146	0,600
11.04.2022	24,00	44,33	53,592	38,30	54,981	6,03	-1,389	0,332
12.04.2022	24,00	51,74	125,709	44,42	129,177	7,32	-3,468	0,944
13.04.2022	24,00	47,67	124,026	41,65	127,620	6,02	-3,594	0,769
14.04.2022	24,00	46,76	124,392	40,72	128,073	6,04	-3,681	0,773
15.04.2022	24,00	43,92	151,874	39,69	159,585	4,23	-7,711	0,667
16.04.2022	24,00	26,95	6,189	23,61	6,235	3,34	-0,046	0,022
17.04.2022	24,00	19,37	2,956	19,82	2,776	-0,45	0,180	0,000
18.04.2022	24,00	18,91	1,318	19,68	1,178	-0,77	0,140	0,000
Среднее	24,00	46,61	116,338	41,07	121,467	5,55	-5,128	0,754
Итого	672,00		3257,477		3401,064		-143,587	21,111

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2022	74191,218	75319,362	533,939
18.04.2022	77448,695	78720,426	555,050

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 13/5

Номер прибора: 903519

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022 23	24,00	55,71	157,690	48,86	167,511	6,85	-9,821	1,080
23.03.2022 23	24,00	57,27	156,336	50,06	166,096	7,21	-9,760	1,126
24.03.2022 23	24,00	55,23	155,273	48,45	164,783	6,78	-9,510	1,052
25.03.2022 23	24,00	57,51	153,530	50,09	161,340	7,42	-7,810	1,140
26.03.2022 23	24,00	58,52	151,119	50,73	159,169	7,79	-8,050	1,176
27.03.2022 23	24,00	58,92	151,569	51,04	159,364	7,88	-7,795	1,195
28.03.2022 23	24,00	59,07	150,769	51,10	158,163	7,97	-7,394	1,200
29.03.2022 23	24,00	58,71	149,889	50,84	155,503	7,87	-5,614	1,178
30.03.2022 23	24,00	44,10	140,783	39,67	145,911	4,43	-5,128	0,623
31.03.2022 23	24,00	52,98	76,919	45,32	79,737	7,66	-2,818	0,590
01.04.2022 23	24,00	42,66	147,450	38,32	153,299	4,34	-5,849	0,637
02.04.2022 23	24,00	36,79	61,593	33,85	63,892	2,94	-2,299	0,180
03.04.2022 23	24,00	39,91	141,246	36,11	148,983	3,80	-7,737	0,539
04.04.2022 23	24,00	51,80	138,703	45,02	144,798	6,78	-6,095	0,941
05.04.2022 23	24,00	52,32	132,732	45,51	138,307	6,81	-5,575	0,905
06.04.2022 23	24,00	48,88	129,851	42,74	135,177	6,14	-5,326	0,797
07.04.2022 23	24,00	45,54	105,377	39,72	109,907	5,82	-4,530	0,613
08.04.2022 23	24,00	46,61	117,354	40,45	121,615	6,16	-4,261	0,724
09.04.2022 23	24,00	40,43	126,481	36,23	130,981	4,20	-4,500	0,532
10.04.2022 23	24,00	42,57	122,757	37,84	126,903	4,73	-4,146	0,580
11.04.2022 23	24,00	44,33	53,592	38,30	54,981	6,03	-1,389	0,324
12.04.2022 23	24,00	51,74	125,709	44,42	129,177	7,32	-3,468	0,919
13.04.2022 23	24,00	47,67	124,026	41,65	127,620	6,02	-3,594	0,747
14.04.2022 23	24,00	46,76	124,392	40,72	128,073	6,04	-3,681	0,751
15.04.2022 23	24,00	43,92	151,874	39,69	159,585	4,23	-7,711	0,639
16.04.2022 23	24,00	26,95	6,189	23,61	6,235	3,34	-0,046	0,021
17.04.2022 23	24,00	19,37	2,956	19,82	2,776	-0,45	0,180	0,000
18.04.2022 23	24,00	18,91	1,318	19,68	1,178	-0,77	0,140	0,000
Среднее	24,00	46,61	116,338	41,07	121,467	5,55	-5,128	0,722
Итого	672,00		3257,477		3401,064		-143,587	20,209

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2022	74191,218	75319,362	528,837
18.04.2022	77448,695	78720,426	549,046

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru