

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)

Адрес: г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 15/6 "основной"

Номер прибора: 613054

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.02.2022 23	24,00	59,17	0,000	52,13	185,010	7,04	-185,010	1,302
20.02.2022 23	24,00	54,92	0,000	48,88	185,781	6,04	-185,781	1,122
21.02.2022 23	24,00	53,24	0,000	47,54	186,181	5,70	-186,181	1,061
22.02.2022 23	24,00	54,85	0,000	48,89	188,053	5,96	-188,053	1,123
23.02.2022 23	24,00	50,96	0,000	45,85	186,622	5,11	-186,622	0,953
24.02.2022 23	24,00	44,01	0,000	40,33	185,745	3,68	-185,745	0,683
25.02.2022 23	24,00	43,42	0,000	39,82	185,590	3,60	-185,590	0,668
26.02.2022 23	24,00	44,63	0,000	40,75	186,220	3,88	-186,220	0,722
27.02.2022 23	24,00	55,44	0,000	49,20	187,333	6,24	-187,333	1,170
28.02.2022 23	24,00	56,17	0,000	49,87	187,971	6,30	-187,971	1,183
01.03.2022 23	24,00	50,46	0,000	45,38	187,833	5,08	-187,833	0,956
02.03.2022 23	24,00	55,96	0,000	49,69	188,184	6,27	-188,184	1,180
03.03.2022 23	24,00	56,35	0,000	50,05	188,252	6,30	-188,252	1,186
04.03.2022 23	24,00	56,47	0,000	50,12	188,443	6,35	-188,443	1,196
05.03.2022 23	24,00	57,51	0,000	50,82	186,605	6,69	-186,605	1,249
06.03.2022 23	24,00	57,35	0,000	50,58	185,045	6,77	-185,045	1,253
07.03.2022 23	24,00	58,44	0,000	51,40	184,975	7,04	-184,975	1,303
08.03.2022 23	24,00	58,10	0,000	51,17	184,994	6,93	-184,994	1,284
09.03.2022 23	24,00	57,37	0,000	50,51	185,248	6,86	-185,248	1,269
10.03.2022 23	24,00	51,99	0,000	47,64	156,089	4,35	-156,089	0,976
11.03.2022 23	24,00	53,16	0,000	50,67	122,692	2,49	-122,692	0,978
12.03.2022 23	24,00	60,38	0,000	52,36	177,882	8,02	-177,882	1,427
13.03.2022 23	24,00	59,41	0,000	51,69	178,532	7,72	-178,532	1,380
14.03.2022 23	24,00	54,06	0,000	47,61	179,045	6,45	-179,045	1,156
15.03.2022 23	24,00	57,31	0,000	49,96	179,660	7,35	-179,660	1,320
16.03.2022 23	24,00	58,77	0,000	51,19	179,954	7,58	-179,954	1,363
17.03.2022 23	24,00	59,87	0,000	51,91	179,796	7,96	-179,796	1,429
18.03.2022 23	24,00	60,18	0,000	52,16	180,170	8,02	-180,170	1,445
19.03.2022 23	24,00	60,27	0,000	52,20	180,166	8,07	-180,166	1,454
20.03.2022 23	24,00	59,75	0,000	51,80	180,102	7,95	-180,102	1,431
21.03.2022 23	24,00	60,56	0,000	52,59	180,627	7,97	-180,627	1,439
Среднее	24,00	55,50	0,000	49,19	181,252	6,32	-181,252	1,183
Итого	744,00		0,000		5618,800		-5618,800	36,659

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
19.02.2022	40,149	59111,511	379,447
21.03.2022	40,149	64730,311	416,106

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru