

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 27.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
27.03.2023 23	24,00	0,00	36,65	32,42	4,23	227,960	231,170	-3,210	6,00	5,50	0,968
28.03.2023 23	24,00	0,00	37,13	32,92	4,21	234,390	238,580	-4,190	6,00	5,50	0,985
29.03.2023 23	24,00	0,00	33,18	29,69	3,49	232,470	237,240	-4,770	6,00	5,50	0,810
30.03.2023 23	24,00	0,00	37,99	33,01	4,98	196,050	199,870	-3,820	6,00	5,50	0,977
31.03.2023 23	24,00	0,00	38,82	33,26	5,56	208,210	212,620	-4,410	6,00	5,50	1,156
01.04.2023 23	24,00	0,00	38,48	33,11	5,37	208,700	213,070	-4,370	6,00	5,50	1,118
02.04.2023 23	24,00	0,00	35,41	31,06	4,35	214,500	218,630	-4,130	6,00	5,50	0,932
03.04.2023 23	24,00	0,00	38,80	33,68	5,12	213,830	218,110	-4,280	6,00	5,50	1,093
04.04.2023 23	24,00	0,00	34,50	30,43	4,07	208,730	212,790	-4,060	6,00	5,50	0,846
05.04.2023 23	24,00	0,00	30,45	27,29	3,16	183,030	186,400	-3,370	6,00	5,50	0,577
06.04.2023 23	24,00	0,00	36,27	31,34	4,93	188,690	192,440	-3,750	6,00	5,50	0,929
07.04.2023 23	24,00	0,00	35,16	30,79	4,37	181,130	184,490	-3,360	6,00	5,50	0,792
08.04.2023 23	24,00	0,00	27,45	24,85	2,60	132,270	134,820	-2,550	6,00	5,50	0,346
09.04.2023 23	24,00	0,00	22,44	20,51	1,93	22,260	22,660	-0,400	6,00	5,50	0,043
10.04.2023 23	24,00	0,00	15,70	15,57	0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.04.2023 23	24,00	0,00	15,37	15,26	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.04.2023 23	24,00	0,00	15,15	15,05	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.04.2023 23	24,00	0,00	14,80	14,69	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.04.2023 23	24,00	0,00	14,18	14,08	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.04.2023 23	24,00	0,00	14,05	13,98	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
16.04.2023 23	24,00	0,00	14,03	13,95	0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2023 23	24,00	0,00	14,03	13,95	0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2023 23	24,00	0,00	14,12	14,03	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2023 23	24,00	0,00	14,31	14,20	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2023 23	24,00	0,00	14,47	14,36	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	25,72	23,34	2,38	106,089	108,116	-2,027	6,00	5,50	0,463
Итого	600,00	0,00				2652,220	2702,890	-50,670			11,572

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru