

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2022 по 25.12.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 00011510

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2022 23	24,00	41,70	36,28	5,42	76,330	76,330	0,000	5,00	5,00	0,410
26.11.2022 23	24,00	44,51	38,61	5,90	75,960	75,960	0,000	5,00	5,00	0,446
27.11.2022 23	24,00	42,62	37,02	5,60	75,890	75,890	0,000	5,00	5,00	0,426
28.11.2022 23	24,00	41,89	36,46	5,43	75,720	75,720	0,000	5,00	5,00	0,411
29.11.2022 23	24,00	43,90	37,76	6,14	76,020	76,020	0,000	5,00	5,00	0,465
30.11.2022 23	24,00	42,50	36,93	5,57	76,400	76,400	0,000	5,00	5,00	0,424
01.12.2022 23	24,00	43,48	37,56	5,92	75,900	75,900	0,000	5,00	5,00	0,447
02.12.2022 23	24,00	38,76	34,08	4,68	73,400	73,400	0,000	5,00	5,00	0,343
03.12.2022 23	24,00	44,16	37,22	6,94	51,240	51,240	0,000	5,00	5,00	0,354
04.12.2022 23	24,00	45,16	38,35	6,81	73,710	73,710	0,000	5,00	5,00	0,500
05.12.2022 23	24,00	47,69	39,82	7,87	73,570	73,570	0,000	5,00	5,00	0,576
06.12.2022 23	24,00	45,16	38,31	6,85	73,170	73,170	0,000	5,00	5,00	0,498
07.12.2022 23	24,00	45,29	38,26	7,03	73,450	73,450	0,000	5,00	5,00	0,513
08.12.2022 23	24,00	46,30	39,18	7,12	73,940	73,940	0,000	5,00	5,00	0,526
09.12.2022 23	24,00	43,39	37,22	6,17	75,420	75,420	0,000	5,00	5,00	0,466
10.12.2022 23	24,00	42,89	37,08	5,81	76,010	76,010	0,000	5,00	5,00	0,438
11.12.2022 23	24,00	43,14	37,18	5,96	75,960	75,960	0,000	5,00	5,00	0,453
12.12.2022 23	24,00	41,99	36,62	5,37	75,700	75,700	0,000	5,00	5,00	0,405
13.12.2022 23	24,00	40,56	35,45	5,11	75,610	75,610	0,000	5,00	5,00	0,386
14.12.2022 23	24,00	42,43	36,51	5,92	75,770	75,770	0,000	5,00	5,00	0,448
15.12.2022 23	24,00	44,71	38,11	6,60	75,730	75,730	0,000	5,00	5,00	0,498
16.12.2022 23	24,00	43,84	37,63	6,21	75,940	75,940	0,000	5,00	5,00	0,469
17.12.2022 23	24,00	40,65	35,45	5,20	75,980	75,980	0,000	5,00	5,00	0,395
18.12.2022 23	24,00	39,84	34,75	5,09	75,790	75,790	0,000	5,00	5,00	0,384
19.12.2022 23	24,00	47,88	39,67	8,21	71,050	71,050	0,000	5,00	5,00	0,581
20.12.2022 23	24,00	49,22	40,64	8,58	73,210	73,210	0,000	5,00	5,00	0,625
21.12.2022 23	24,00	44,26	37,42	6,84	73,770	73,770	0,000	5,00	5,00	0,505
22.12.2022 23	24,00	41,51	35,39	6,12	73,390	73,390	0,000	5,00	5,00	0,449
23.12.2022 23	24,00	40,61	34,41	6,20	61,320	61,320	0,000	5,00	5,00	0,379
24.12.2022 23	24,00	41,29	35,50	5,79	75,990	75,990	0,000	5,00	5,00	0,437
25.12.2022 23	24,00	39,24	33,93	5,31	75,180	75,180	0,000	5,00	5,00	0,397
Среднее	24,00	43,24	37,06	6,19	73,759	73,759	0,000	5,00	5,00	0,453
Итого	744,00				2286,520	2286,520	0,000			14,054

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru