

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.02.2023 по 26.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 00011510

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2023 23	24,00	48,03	40,64	7,39	78,440	78,440	0,000	0,49	0,49	0,579
27.02.2023 23	24,00	42,95	37,26	5,69	78,730	78,730	0,000	0,49	0,49	0,448
28.02.2023 23	24,00	42,87	37,21	5,66	78,760	78,760	0,000	0,49	0,49	0,444
01.03.2023 23	24,00	49,90	41,99	7,91	77,780	77,780	0,000	0,49	0,49	0,613
02.03.2023 23	24,00	49,10	41,53	7,57	78,280	78,280	0,000	0,49	0,49	0,590
03.03.2023 23	24,00	45,41	38,97	6,44	78,990	78,990	0,000	0,49	0,49	0,506
04.03.2023 23	24,00	43,47	37,42	6,05	79,350	79,350	0,000	0,49	0,49	0,478
05.03.2023 23	24,00	48,17	40,69	7,48	77,560	77,560	0,000	0,49	0,49	0,578
06.03.2023 23	24,00	47,86	40,57	7,29	79,330	79,330	0,000	0,49	0,49	0,576
07.03.2023 23	24,00	45,30	38,48	6,82	73,970	73,970	0,000	0,49	0,49	0,500
08.03.2023 23	24,00	40,97	35,60	5,37	76,080	76,080	0,000	0,49	0,49	0,406
09.03.2023 23	24,00	43,79	37,62	6,17	76,180	76,180	0,000	0,49	0,49	0,469
10.03.2023 23	24,00	43,25	37,63	5,62	76,550	76,550	0,000	0,49	0,49	0,429
11.03.2023 23	24,00	38,90	34,10	4,80	78,110	78,110	0,000	0,49	0,49	0,370
12.03.2023 23	24,00	42,13	36,71	5,42	77,700	77,700	0,000	0,49	0,49	0,421
13.03.2023 23	24,00	48,28	40,65	7,63	77,180	77,180	0,000	0,49	0,49	0,587
14.03.2023 23	24,00	47,54	40,23	7,31	75,200	75,200	0,000	0,49	0,49	0,550
15.03.2023 23	24,00	42,56	36,82	5,74	74,810	74,810	0,000	0,49	0,49	0,427
16.03.2023 23	24,00	43,37	37,18	6,19	72,070	72,070	0,000	0,49	0,49	0,447
17.03.2023 23	24,00	44,49	38,01	6,48	74,170	74,170	0,000	0,49	0,49	0,480
18.03.2023 23	24,00	44,44	38,11	6,33	73,920	73,920	0,000	0,49	0,49	0,467
19.03.2023 23	24,00	41,80	36,39	5,41	75,160	75,160	0,000	0,49	0,49	0,405
20.03.2023 23	24,00	41,98	36,16	5,82	74,910	74,910	0,000	0,49	0,49	0,435
21.03.2023 23	24,00	45,06	38,54	6,52	74,810	74,810	0,000	0,49	0,49	0,485
22.03.2023 23	24,00	42,63	36,87	5,76	74,960	74,960	0,000	0,49	0,49	0,427
23.03.2023 23	24,00	42,41	36,76	5,65	74,830	74,830	0,000	0,49	0,49	0,424
24.03.2023 23	24,00	41,00	35,71	5,29	74,810	74,810	0,000	0,49	0,49	0,397
25.03.2023 23	24,00	44,67	38,22	6,45	74,730	74,730	0,000	0,49	0,49	0,477
26.03.2023 23	24,00	45,25	38,87	6,38	74,900	74,900	0,000	0,49	0,49	0,478
Среднее	24,00	44,40	38,10	6,30	76,285	76,285	0,000	0,49	0,49	0,479
Итого	696,00				2212,270	2212,270	0,000			13,893

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru