

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2022 по 24.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	0,00	14,39	14,17	0,22	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	14,05	14,04	0,01	10,780	10,810	-0,030	6,00	6,50	0,000
03.11.2022 23	24,00	0,00	18,60	15,31	3,29	0,380	0,420	-0,040	6,00	6,50	0,000
04.11.2022 23	24,00	0,00	19,58	14,61	4,97	0,020	0,020	0,000	6,00	6,50	0,000
05.11.2022 23	24,00	0,00	17,06	15,03	2,03	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
06.11.2022 23	24,00	0,00	15,98	13,81	2,17	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
07.11.2022 23	24,00	0,00	16,77	13,84	2,93	0,010	0,000	0,010	6,00	6,50	0,000
08.11.2022 23	24,00	0,00	42,75	39,05	3,70	89,310	89,310	0,000	6,00	6,50	0,332
09.11.2022 23	24,00	0,00	45,66	38,96	6,70	74,280	74,270	0,010	6,00	6,50	0,496
10.11.2022 23	24,00	0,00	44,53	38,24	6,29	60,100	60,100	0,000	6,00	6,50	0,376
11.11.2022 23	24,00	0,00	41,88	37,79	4,09	94,110	94,110	0,000	6,00	6,50	0,385
12.11.2022 23	24,00	0,00	38,79	35,07	3,72	59,110	59,120	-0,010	6,00	6,50	0,220
13.11.2022 23	24,00	0,00	17,05	16,61	0,44	0,020	0,010	0,010	6,00	6,50	0,000
14.11.2022 23	24,00	0,00	13,43	15,01	-1,58	0,200	0,000	0,200	6,00	6,50	0,000
15.11.2022 23	24,00	0,00	40,57	35,08	5,49	32,970	32,590	0,380	6,00	6,50	0,192
16.11.2022 23	24,00	0,00	42,37	37,13	5,24	76,560	76,550	0,010	6,00	6,50	0,400
17.11.2022 23	24,00	0,00	43,65	38,84	4,81	25,230	25,160	0,070	6,00	6,50	0,121
18.11.2022 23	24,00	0,00	45,91	40,00	5,91	53,460	53,400	0,060	6,00	6,50	0,320
19.11.2022 23	24,00	0,00	40,48	36,50	3,98	156,070	156,070	0,000	6,00	6,50	0,615
20.11.2022 23	24,00	0,00	41,61	37,62	3,99	118,330	118,320	0,010	6,00	6,50	0,471
21.11.2022 23	24,00	0,00	40,11	36,52	3,59	107,020	107,000	0,020	6,00	6,50	0,379
22.11.2022 23	24,00	0,00	42,00	37,84	4,16	89,220	89,220	0,000	6,00	6,50	0,369
23.11.2022 23	24,00	0,00	43,80	39,13	4,67	96,600	96,560	0,040	6,00	6,50	0,447
24.11.2022 23	24,00	0,00	41,10	37,30	3,80	92,420	92,420	0,000	6,00	6,50	0,349
Среднее	24,00	0,00	32,59	29,06	3,53	51,508	51,478	0,031	6,00	6,50	0,228
Итого	576,00	0,00				1236,200	1235,460	0,740			5,472

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru