

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2022 по 25.12.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2022 23	24,00	0,00	42,43	38,24	4,19	151,320	151,320	0,000	6,00	6,50	0,630
26.11.2022 23	24,00	0,00	44,91	40,38	4,53	152,570	152,570	0,000	6,00	6,50	0,690
27.11.2022 23	24,00	0,00	43,21	38,96	4,25	152,760	152,760	0,000	6,00	6,50	0,646
28.11.2022 23	24,00	0,00	42,33	38,26	4,07	153,010	153,010	0,000	6,00	6,50	0,619
29.11.2022 23	24,00	0,00	44,44	39,79	4,65	153,670	153,670	0,000	6,00	6,50	0,712
30.11.2022 23	24,00	0,00	43,02	38,75	4,27	153,050	153,050	0,000	6,00	6,50	0,651
01.12.2022 23	24,00	0,00	43,96	39,52	4,44	152,750	152,750	0,000	6,00	6,50	0,673
02.12.2022 23	24,00	0,00	39,22	35,84	3,38	145,890	145,890	0,000	6,00	6,50	0,489
03.12.2022 23	24,00	0,00	44,84	39,81	5,03	104,940	104,930	0,010	6,00	6,50	0,524
04.12.2022 23	24,00	0,00	45,74	40,66	5,08	150,460	150,460	0,000	6,00	6,50	0,764
05.12.2022 23	24,00	0,00	48,33	42,41	5,92	149,990	149,990	0,000	6,00	6,50	0,880
06.12.2022 23	24,00	0,00	45,68	40,55	5,13	149,750	149,750	0,000	6,00	6,50	0,763
07.12.2022 23	24,00	0,00	45,95	40,72	5,23	150,140	150,140	0,000	6,00	6,50	0,781
08.12.2022 23	24,00	0,00	46,93	41,58	5,35	151,070	151,070	0,000	6,00	6,50	0,803
09.12.2022 23	24,00	0,00	43,95	39,41	4,54	153,070	153,070	0,000	6,00	6,50	0,690
10.12.2022 23	24,00	0,00	43,35	39,11	4,24	154,110	154,110	0,000	6,00	6,50	0,650
11.12.2022 23	24,00	0,00	43,74	39,39	4,35	154,640	154,640	0,000	6,00	6,50	0,664
12.12.2022 23	24,00	0,00	42,41	38,50	3,91	154,390	154,390	0,000	6,00	6,50	0,601
13.12.2022 23	24,00	0,00	41,06	37,39	3,67	154,180	154,180	0,000	6,00	6,50	0,561
14.12.2022 23	24,00	0,00	42,92	38,67	4,25	153,750	153,750	0,000	6,00	6,50	0,650
15.12.2022 23	24,00	0,00	45,33	40,45	4,88	153,720	153,720	0,000	6,00	6,50	0,746
16.12.2022 23	24,00	0,00	44,33	39,82	4,51	154,290	154,290	0,000	6,00	6,50	0,693
17.12.2022 23	24,00	0,00	41,06	37,34	3,72	154,320	154,320	0,000	6,00	6,50	0,570
18.12.2022 23	24,00	0,00	40,39	36,77	3,62	152,800	152,800	0,000	6,00	6,50	0,547
19.12.2022 23	24,00	0,00	48,67	42,59	6,08	139,750	139,750	0,000	6,00	6,50	0,846
20.12.2022 23	24,00	0,00	49,87	43,42	6,45	150,710	150,710	0,000	6,00	6,50	0,965
21.12.2022 23	24,00	0,00	44,74	39,72	5,02	151,520	151,520	0,000	6,00	6,50	0,754
22.12.2022 23	24,00	0,00	42,13	37,67	4,46	150,440	150,440	0,000	6,00	6,50	0,668
23.12.2022 23	24,00	0,00	41,25	36,85	4,40	124,280	124,270	0,010	6,00	6,50	0,542
24.12.2022 23	24,00	0,00	41,73	37,53	4,20	154,180	154,180	0,000	6,00	6,50	0,645
25.12.2022 23	24,00	0,00	39,79	36,00	3,79	154,430	154,430	0,000	6,00	6,50	0,581
Среднее	24,00	0,00	43,80	39,23	4,57	149,547	149,546	0,001	6,00	6,50	0,677
Итого	744,00	0,00				4635,950	4635,930	0,020			20,998

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru