

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.02.2023 по 26.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2023 23	24,00	0,00	48,61	42,95	5,66	146,080	146,080	0,000	0,59	0,64	0,823
27.02.2023 23	24,00	0,00	43,42	39,12	4,30	145,950	145,950	0,000	0,59	0,64	0,623
28.02.2023 23	24,00	0,00	43,34	39,08	4,26	146,150	146,150	0,000	0,59	0,64	0,620
01.03.2023 23	24,00	0,00	50,25	44,18	6,07	137,550	137,550	0,000	0,59	0,64	0,829
02.03.2023 23	24,00	0,00	49,72	43,90	5,82	145,620	145,620	0,000	0,59	0,64	0,843
03.03.2023 23	24,00	0,00	45,97	41,07	4,90	146,140	146,140	0,000	0,59	0,64	0,713
04.03.2023 23	24,00	0,00	44,00	39,50	4,50	145,600	145,600	0,000	0,59	0,64	0,652
05.03.2023 23	24,00	0,00	48,79	43,12	5,67	142,600	142,600	0,000	0,59	0,64	0,806
06.03.2023 23	24,00	0,00	48,51	42,95	5,56	145,730	145,730	0,000	0,59	0,64	0,807
07.03.2023 23	24,00	0,00	45,77	40,81	4,96	137,940	137,940	0,000	0,59	0,64	0,682
08.03.2023 23	24,00	0,00	41,43	37,55	3,88	144,860	144,860	0,000	0,59	0,64	0,557
09.03.2023 23	24,00	0,00	44,41	39,85	4,56	145,080	145,080	0,000	0,59	0,64	0,661
10.03.2023 23	24,00	0,00	43,66	39,45	4,21	145,540	145,540	0,000	0,59	0,64	0,609
11.03.2023 23	24,00	0,00	39,40	36,06	3,34	145,560	145,560	0,000	0,59	0,64	0,492
12.03.2023 23	24,00	0,00	42,64	38,70	3,94	144,360	144,360	0,000	0,59	0,64	0,567
13.03.2023 23	24,00	0,00	48,99	43,28	5,71	144,790	144,790	0,000	0,59	0,64	0,821
14.03.2023 23	24,00	0,00	48,06	42,56	5,50	142,210	142,210	0,000	0,59	0,64	0,778
15.03.2023 23	24,00	0,00	43,09	38,80	4,29	140,350	140,350	0,000	0,59	0,64	0,597
16.03.2023 23	24,00	0,00	43,92	39,37	4,55	137,360	137,360	0,000	0,59	0,64	0,624
17.03.2023 23	24,00	0,00	45,07	40,30	4,77	140,880	140,880	0,000	0,59	0,64	0,667
18.03.2023 23	24,00	0,00	45,00	40,30	4,70	139,460	139,460	0,000	0,59	0,64	0,653
19.03.2023 23	24,00	0,00	42,24	38,27	3,97	140,950	140,950	0,000	0,59	0,64	0,557
20.03.2023 23	24,00	0,00	42,60	38,44	4,16	140,340	140,340	0,000	0,59	0,64	0,579
21.03.2023 23	24,00	0,00	45,60	40,80	4,80	140,210	140,210	0,000	0,59	0,64	0,669
22.03.2023 23	24,00	0,00	43,14	38,94	4,20	140,250	140,250	0,000	0,59	0,64	0,587
23.03.2023 23	24,00	0,00	42,91	38,78	4,13	139,790	139,790	0,000	0,59	0,64	0,573
24.03.2023 23	24,00	0,00	41,51	37,66	3,85	139,470	139,470	0,000	0,59	0,64	0,534
25.03.2023 23	24,00	0,00	45,27	40,49	4,78	139,720	139,720	0,000	0,59	0,64	0,666
26.03.2023 23	24,00	0,00	45,78	41,01	4,77	140,090	140,090	0,000	0,59	0,64	0,664
Среднее	24,00	0,00	44,93	40,25	4,68	142,436	142,436	0,000	0,59	0,64	0,664
Итого	696,00	0,00				4130,630	4130,630	0,000			19,253

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru